

回 答 書

令和 7 年 5 月 22 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等： 河東・波賀幼稚園遊戯室空調設備設置工事

質 疑 番 号	1	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ	1・7	図 面 番 号	
質 疑 内 容			
河東幼稚園			
・分岐分電盤/引込開閉版、取替でしょうか。			
回 答			
特記仕様書の5.参考数量表の摘要に示すとおり、分岐分電盤及び引込開閉盤は取替とすること。			

質 疑 番 号	2	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ	2・11	図 面 番 号	
質 疑 内 容			
波賀幼稚園			
・電気設備状況の写真に電灯盤が写っていますが、取替が必要でしょうか。			
・引込開閉版取替含むとありますが、ボックスの増設でも可能でしょうか。			
回 答			
電灯盤の取替は不要。			
質疑番号1の回答のとおり取替とすること。			