

回 答 書

令和 7 年 7 月 7 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等： かみかわ緑地公園多目的広場整備工事

質 疑 番 号	1	積 算 書 ペ ー ジ	19/58
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
締固め（路床）の採用歩掛をご教示ください。			
回 答			
令和6年度治山林道必携第1編1-8-4振動ローラ締固めを準用しています。			

質 疑 番 号	2	積 算 書 ペ ー ジ	26/58、30/58
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
PC711材料の名称、品種、規格、型式、メーカーを詳細にご教示ください。			
回 答			
PC-A2000：ネットフィス 丸パイプ型 セパレートタイプ 亜鉛メッキ Z-GS6			
3.2×50mm H2000			
PC-A3000：ネットフィス 丸パイプ型 セパレートタイプ 亜鉛メッキ Z-GS6			
3.2×50mm H3000			
上記と同等以上の材料とする。			