

回 答 書

令和 7 年 8 月 7 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等： 市道山田下広瀬線道路改良工事 外1件

質 疑 番 号	1	積 算 書 ペ ー ジ	上水道管移設工事
仕 様 書 ペ ー ジ	—	図 面 番 号	—
質 疑 内 容			
見積単価を開示してください。			
回 答			
見積設計単価については、「一般土木工事」のみ公表することとしており、「水道施設工事」については、当該取り扱いに基づき公表しておりません。			

回 答 書

令和 7 年 8 月 7 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等： 市道山田下広瀬線道路改良工事 外1件

質 疑 番 号	2	積 算 書 ペ ー ジ	代価0001号
仕 様 書 ペ ー ジ	—	図 面 番 号	—
質 疑 内 容			
建設物価と積算資料の平均との記載がありますが、			
建設物価での名称・規格、積算資料での名称・規格を明示してください。			
回 答			
建設物価と積算資料の平均値を採用している材料は、それぞれHPPE（EF）が			
「水道配水用ポリエチレン管」、HIVP（RR）が「水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質			
ポリ塩化ビニル管」、HIVP（TS）が「水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管」、			
DCIP（K）が「ダクティル鋳鉄管のK形」のことを示しており、呼び径等、			
積算に必要な規格については、設計図書に記載のとおりとする。			

回 答 書

令和 7 年 8 月 7 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等： 市道山田下広瀬線道路改良工事 外1件

[illegible]