

回 答 書

令和 7 年 11 月 10 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等： 河東幼稚園テラス天井改修工事

質 疑 番 号	1	積 算 書 ペ ー ジ	25
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
内訳書25/25ページ、新設LED照明器具の摘要欄に明記されてます、品番DS2-ANは人感センサーの品番ですが、天井直付照明器具＋人感センサーのセット10組と考えればよいですか。また、天井直付照明器具の指定があれば教えてください。			
回 答			
天井直付照明器具＋人感センサーのセット10組とすること。			
天井直付照明器具は、Panasonic LGW51501LE1と同等以上とする。			
また、上記器具と同等の明るさを持つセンサー一体型の器具も可とする。			

質 疑 番 号	2	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
作業時の工事車両駐車スペースは、幼稚園駐車場を借用可能と考えてよろしいですか。 (各作業が原則 土曜日・日曜日・祝祭日の為)			
回 答			
工事日が 土曜日・日曜日・祝祭日の場合は幼稚園駐車場を借用可とする。			

質 疑 番 号	3	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
工事用水電力は支給して頂けると考えてよろしいですか。			
回 答			
仮設設備は不要とし、幼稚園施設の用水及び電力を使用することとする。			

質 疑 番 号	4	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ	23	図 面 番 号	
質 疑 内 容			
幼稚園休園日施工の場合、交通誘導員の配置は不要と考えてよろしいですか。			
回 答			
幼稚園の近隣は住宅地のため、車両及び材料搬入時等の必要に応じて交通誘導員を配置すること。			

質 疑 番 号	5	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
天井下地材深さは、H200程度と考えてよろしいですか。			
回 答			
庇先端小梁の下端までとし、下地深さは、200から300mm程度とすること。			

質 疑 番 号	6	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
既設片持ちスラブの爆裂部の対応として「露筋部の防錆」は見込む必要はありますか。			
回 答			
露筋部については防錆塗装を施工すること。			

質 疑 番 号	7	積 算 書 ペ ー ジ	25
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
新設LED照明 DS2-ANは直付けあかり+人感センサーですが、センサーの取付でいいですか。			
回 答			
質疑番号1の回答のとおり。			