

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

西はりま消防組合
宍粟消防署長

殿

届 出 者

住 所 宍粟市山崎町中広瀬133-6

氏 名 宍粟市長 福元 晶三

電話番号 0790-63-3000

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

防 火 対 象 物	所 在 地	宍粟市山崎町田井645-9		
	名 称	宍粟市立 神野小学校		
	用 途	(7) 項		
	規 模	地上 4 階	地下 階	延べ面積 4,463.120 m ²
消防用設備等 (特殊消防用設備等)の種類等		消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯及び誘導標識、非常電源(専用受電設備)		
※受 付 欄		※経 過 欄		※備 考
		第236号 届 出 済 西はりま消防組合 宍粟消防署長		点検により判明した不備箇所等を早急に改修して下さい。 宍粟消防署

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
 - 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
 - ※印欄は、記入しないこと。

名 称	宍粟市立 神野小学校		防 火 者	
所 在 地	宍粟市山崎町田井645-9		点検実施責任者	
点検種別	機器点検 総合点検 (設備等設置維持計画による点検)		点検年月日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不良内容		
消火器具	良	製造より5年以上経過している蓄圧式消火器は内部点検及び放射試験が必要です。	放射試験及び内部点検後ABC-10型(蓄圧)2018年製×2本 更新	
屋内消火栓設備	良	異常なし		
自動火災報知設備	良・不良	受信機感知器回路不良により不作動 ・L2:1階北	調査・改修を要します。	
〃	良・不良	受信機復旧スイッチ不良	改修を要します。	
〃	良・不良	未警戒有り×2 ・L8:4階南 (旧トイレ→倉庫) ・L1:地下1階 (北側仮設物置)	設置を要します。	
〃	良・不良	地区ベル不鳴動×1 ・L14:体育館2階MT室	取替を要します。	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

備考 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不良内容		
避難器具	○良 不良	異常なし		
誘導灯設備	○良 不良	異常なし		
非常電源 (専用受電設備)	○良 不良	異常なし		
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			
	良・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称	宍粟市立 神野小学校				防 火 管 理 者	
所 在	宍粟市山崎町田井 6 4 5 - 9				立 会 者	
点検種別	☒ 機 器 ☒ 総 合		点検年月日			
点 検 者						
点 検 設 備 名	受 信 機		製造者名 能美防災株式会社 1990年製 型 式 等 受第60-28-2号 FOS-173			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形	示 示	Ni-cd 2010年製	○		
	表 示	示 示	DC24V 3.5AH	○		
	※端子電圧		28 V	○		
	※切替装置			○		
	※充電装置			○		
	※結線接続			○		
受 信 機	周 囲 の 状 況		1 階職員室	○		
	外 形	示 示	P 型 1 級自立型複合型	○		
	表 示	示 示		○		
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置		18/30 L	×	備考 1	
	電 圧 計		27 V	○		
	ス イ ッ チ 類			×	備考 2	
	ヒ ュ ー ズ 類		6 A	○		
	※継電器			×	備考 1	
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置		受信機盤表面格納	○		
中 継 器	※結線接続			○		
	接 地		D 種	○		
	附 属 装 置		防排煙他	○		
	※火災表示等	蓄 積 式		○		
		ア ナ ロ グ 式		/		
		二 信 号 式		/		
		そ の 他		/		
	※注 意 表 示			○		
	回 路 導 通			○		
設 定 表 示 温 度 等			/			
感 知 器 作 動 等 の 表 示			/			
予 備 品 等		警戒区域図等	○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形		○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		×	備考3	
		感 知 区 域		○		
		適 応 性		○		
		機 能 障 害		○		
	※熱感知器	ス ポ ッ ト 型	差動 定温(再) 熱アナログ	○		
		分 布 型	空 気 管 式	○		
			熱電対式・熱半導体式	/		
			感 知 線 型	/		
	※煙感知器	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ	○		
		分 離 型	/			
		※炎 感 知 器	赤外線 紫外線	/		
		※多信号感知器・複合式感知器	/			
		遠隔試験機能を有する感知器	/			
発 信 機	周 囲 の 状 況		○			
	外 形	P型1級	○			
	表 示		○			
	押しボタン・送受話器		○			
	表 示 灯	AC24V	○			
音 響 装 置	外 形	DC24V 150φ	○			
	取 付 状 態	消火栓箱組込	○			
	音 圧 等		○			
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○			
	※蓄 積 機 能		○			
	※二 信 号 機 能	/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		／					
	受信機の火災表示		／					
	受信機の注意表示		／					
	受信機・中継器の制御機能・電路		／					
	感知器		／					
	感知器回路・ベル回路		／					
無線機能			／					
総合点検								
同時作動			○					
※煙感知器等の感度			○					
地区音響装置の音圧			○					
※総合作動			×	備考1				
備考	1. 受信機感知器回路不良により不動作 ・L2: 1階北 調査・改修を要します。 2. 受信機復旧スイッチ不良 改修を要します。 3. 未警戒有り×1 設置 (/) ・L8: 4階南(旧トイレ→倉庫) ・L1: 地下1階(北側仮設物置)							
	空気注入試験器 能美防災株式会社							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器	HK-3	R2.8	保守協会	メーターリレー試験器			
	加煙試験器	FTG001	R2.8	能美防災(株)	炎感知器用動作試験器			
	外部試験器				普通騒音計	NA-12	R2.8	リオン
	煙感知器用感度試験器	JFA-II-A	R2.8	火報工業会	回路計	3012	R2.8	日置電機
	減光フィルター				絶縁抵抗計	DM-5257	R2.8	三和電気

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

警戒区域		感 知 器														※ 地区、音響装置	※ 発信機	点検結果	
番号 No.	名称	差 動 式			定温式		熱アナログ式スポット型	※ 煙 式											
		※ 分布型			スポット型	※ 感知線型		ス ポ ッ ト 型				分 離 型							
		空気管式	熱電対式	熱半導体式				イオン化式 非蓄積 蓄積	光電式 非蓄積 蓄積	イオン化アナログ式	光電アナログ式	光電式 非蓄積 蓄積	光電アナログ式						
1	地下1階				3												1	1	×
2	1階北				14	3											1	1	×
3	1階南				12	2											1	1	○
4	2階北				8	2											1	1	○
5	2階南				7												1	1	○
6	3階北				7	2											1	1	○
7	3階南				7												1	1	○
8	4階南				5												1	1	×
9	北階段									1									○
10	南階段									2									○
11	リフト									1									○
12	搭屋階段									1									○
13	体育館1階更衣室				6														○
小 計					69	9				5							8	8	-
備考																			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
- 3 ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
- 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
- 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

警 戒 区 域		感 知 器														※ 地区音響装置	※ 受信機	点 検 結 果	
番 号 No.	名 称	差 動 式			定 温 式		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ツ ト 型	※ 煙 式											
		※ 分布型			ス ポ ツ ト 型	ス ポ ツ ト 型		ス ポ ッ ト 型				分 離 型							
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式				イ オ ン 化 式	光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	非 蓄 積	蓄 積					
14	体育館2階MT室				3					1							1	1	○
15	体育館階段								1								1	1	○
16	体育館アリーナ南	4			5														○
17	体育館アリーナ北	4			5														○
18	体育館ステージ				10				2								1	1	○
合 計		8			92	9			9								11	11	—
備 考																			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 - 3 ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
 - 4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 - 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。