回　答　書

令和　８　年　６　月　５　日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等：　河東大橋添架管更新設計業務

質疑番号	1	積算書ページ	
仕様書ページ	21/25	図面番号	

質疑内容
水管橋の設計計算につきまして、橋梁の構造計算（復元）は必要でしょうか。

回答
建設当時の構造計算書があるため、当該復元作業は必要ありませんが、管・支持金具等の変更に伴う荷重計算は必要となります。