

回 答 書

令和 8 年 6 月 22 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等： 特定空き家等除却工事

質 疑 番 号	1	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ	19	図 面 番 号	
質 疑 内 容			
・「7内部存置物撤去処分費」の6台の仕様は？			
回 答			
・4 t車6台分を見込んでいる。			
質 疑 番 号	2	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ	7	図 面 番 号	
質 疑 内 容			
・「第3節 2. (3)廃棄物の処理」について、残置物（家財道具）の処分については、一般廃棄物として処分することは可能か？			
回 答			
・一般廃棄物としての取扱いが可能であるが、完了検査時に計量証明書写しの提出を求めます。			
質 疑 番 号	3	積 算 書 ペ ー ジ	
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
・対象物件の西側（川側）からの進入は可能か？			
回 答			
・現在、隣接者により野菜の植付けがされているが、これを撤去し進入することの了解を得ているため、進入は可能ですが狭隘です。			