

回 答 書

令和 8 年 9 月 25 日

入札参加者各位

下記の工事等にかかる質疑について回答いたします。

工事名等： 市道千草黒土線舗装修繕工事

質 疑 番 号	1	積 算 書 ペ ー ジ	0037/0057
仕 様 書 ペ ー ジ		図 面 番 号	
質 疑 内 容			
1 号マンホール鉄蓋撤去工について			
蓋据付・調整コンクリートブロック据付工×40%とありますが、労務費・トラッククレーン両方に40%かけるのでしょうか。			
また備考欄に2の記載があるのですが、諸雑費の記載でしょうか。			
諸雑費ならば計上されてないような気がします。			
回 答			
1 号マンホール鉄蓋撤去工の歩掛について、蓋据付・調整コンクリートブロック据付にかかる労務及びトラッククレーンのそれぞれの数量に40%を乗じて算出している。			
備考欄の記載は誤表記であり、撤去工に関しては諸雑費の計上はありません。			