

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月8日	5月7日	6月8日	7月7日	8月3日	8月12日	9月7日	9月7日	10月6日	11月2日	12月7日	1月13日	2月1日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		上寺	上寺	上寺	上寺	上寺	上寺	上寺	上寺	上寺	上寺	上寺	上寺	上寺	上寺
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	曇	晴	雨	晴	晴	曇	曇
残留塩素			0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				< 0.0003										
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				< 0.00005										
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				< 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	< 0.004			< 0.004					< 0.004			< 0.004		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下				0.58										
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				< 0.05										
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.1										
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				< 0.0002										
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				< 0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				< 0.002										
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				< 0.001										
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	< 0.06			0.10					0.10			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	< 0.002			< 0.002					< 0.002			< 0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.006			0.013					0.009			0.002		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	< 0.003			0.003					< 0.003			< 0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001					0.001			< 0.001		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.009			0.016					0.014			0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.004			0.005					0.003			< 0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.003			0.003					0.004			0.001		
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	< 0.008			< 0.008					< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02			0.03					0.05			0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下				< 0.03										
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				6.6										
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下				< 0.005										
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.2	7.9	8.4	6.6	7.1		7.7		7.4	7.9	7.7	8.9	8.0	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				18										
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下				59										
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				< 0.02										
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				0.000003		0.000004		0.000004						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				< 0.000001		0.000002		0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				< 0.005										
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				< 0.0005										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4	0.6	0.5	0.7	0.4		1.1		0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.18	7.28	7.44	7.32	7.46		7.56		7.50	7.43	7.56	7.48	7.06	7.35
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月6日	5月7日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		上比地	上比地	上比地	上比地	上比地	上比地	上比地	上比地	上比地	上比地	上比地	上比地
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	曇	雨	晴	雨	晴	晴	曇	曇
残留塩素			0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.1	7.7	8.7	7.4	7.1	8.2	7.5	8.0	7.9	8.8	8.2	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.15	7.37	7.42	7.38	7.34	7.59	7.40	7.39	7.53	7.34	7.08	7.36
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月6日	5月7日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		須賀沢	須賀沢	須賀沢	須賀沢	須賀沢	須賀沢	須賀沢	須賀沢	須賀沢	須賀沢	須賀沢	須賀沢
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	曇	雨	晴	雨	晴	晴	曇	曇
残留塩素			0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.0	7.8	8.6	6.9	7.1	8.1	7.5	7.9	7.7	8.6	8.0	8.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.28	7.40	7.60	7.50	7.49	7.74	7.63	7.55	7.65	7.44	7.20	7.47
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月6日	5月7日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		三谷	三谷	三谷	三谷	三谷	三谷	三谷	三谷	三谷	三谷	三谷	三谷
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	曇	雨	晴	雨	晴	晴	曇	曇
残留塩素		0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
1	一般細菌	100 個 / ℓ 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / ℓ 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / ℓ 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg / ℓ 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / ℓ 以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / ℓ 以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / ℓ 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / ℓ 以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg / ℓ 以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / ℓ 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg / ℓ 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg / ℓ 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg / ℓ 以下												
21	塩素酸	0.6 mg / ℓ 以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg / ℓ 以下												
23	クロロホルム	0.06 mg / ℓ 以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
26	臭素酸	0.01 mg / ℓ 以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / ℓ 以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg / ℓ 以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / ℓ 以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / ℓ 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / ℓ 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / ℓ 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / ℓ 以下												
38	塩化物イオン	200 mg / ℓ 以下	7.0	7.9	8.6	6.8	7.2	8.0	7.4	7.9	7.8	8.6	8.0	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg / ℓ 以下												
40	蒸発残留物	500 mg / ℓ 以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / ℓ 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg / ℓ 以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg / ℓ 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / ℓ 以下												
45	フェノール類	0.005 mg / ℓ 以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg / ℓ 以下	0.4	0.7	0.5	0.6	0.4	1.0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.26	7.43	7.48	7.38	7.46	7.64	7.50	7.45	7.64	7.42	7.19	7.42
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月6日	5月7日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		梯	梯	梯	梯	梯	梯	梯	梯	梯	梯	梯	梯
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	曇	雨	晴	雨	晴	晴	曇	曇
残留塩素			0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.4	7.6	8.6	7.7	7.2	8.5	7.6	8.0	8.0	8.9	8.4	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.43	7.40	7.69	7.63	7.58	7.86	7.82	7.69	7.76	7.52	7.29	7.58
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月6日	5月7日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		清野	清野	清野	清野	清野	清野	清野	清野	清野	清野	清野	清野
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	曇	雨	晴	雨	晴	晴	曇	曇
残留塩素			0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.4	7.6	8.5	7.7	7.1	8.4	7.6	8.0	7.9	8.9	8.6	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.41	7.34	7.64	7.55	7.50	7.79	7.67	7.60	7.72	7.50	7.26	7.56
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月6日	5月7日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		木谷	木谷	木谷	木谷	木谷	木谷	木谷	木谷	木谷	木谷	木谷	木谷
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	曇	雨	晴	雨	晴	晴	曇	曇
残留塩素			0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下												
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下												
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下												
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下												
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下												
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.5	7.6	8.7	7.9	7.5	8.7	7.8	8.1	8.1	8.8	8.8	8.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下												
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下												
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.39	7.39	7.55	7.49	7.41	7.69	7.58	7.58	7.69	7.52	7.29	7.52
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月6日	5月7日	6月9日	7月6日	7月6日	8月3日	8月12日	9月8日	10月5日	11月2日	12月9日	1月5日	2月1日	3月3日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		塩田	塩田	塩田	塩田	塩田	塩田	塩田	塩田	塩田	塩田	塩田	塩田	塩田	塩田
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴
残留塩素			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下								< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下								< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下								< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004					< 0.004			< 0.004			< 0.004
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下								0.45						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下								< 0.05						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.1						
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下								< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下								< 0.002						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下								< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			0.08					0.15			< 0.06			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002					< 0.002			< 0.002			< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.016					0.023			0.007			0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003					< 0.003			< 0.003			0.005
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.001					0.002			< 0.001			< 0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.022					0.032			0.010			0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.007					0.008			0.005			0.004
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.005					0.007			0.003			0.003
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008					< 0.008			< 0.008			< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下			0.06					0.08			0.03			0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下								< 0.03						
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下								7.5						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.0	7.7	8.7	7.3		7.1		8.1	7.5	8.0	7.8	8.7	8.0	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下								26						
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下								59						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下								< 0.02						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					0.000003		0.000003	0.000004						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		0.000001	0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下								< 0.005						
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下								< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4	0.5	0.5	0.5		0.5		0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.38	7.44	7.56	7.50		7.48		7.75	7.60	7.60	7.45	7.46	7.25	7.39
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月6日	5月7日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		大沢	大沢	大沢	大沢	大沢	大沢	大沢	大沢	大沢	大沢	大沢	大沢
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	曇	雨	晴	雨	晴	晴	曇	曇
残留塩素		0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5
1	一般細菌	100 個 / ℓ 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / ℓ 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / ℓ 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg / ℓ 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / ℓ 以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / ℓ 以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / ℓ 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / ℓ 以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg / ℓ 以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / ℓ 以下												
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg / ℓ 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg / ℓ 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg / ℓ 以下												
21	塩素酸	0.6 mg / ℓ 以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg / ℓ 以下												
23	クロロホルム	0.06 mg / ℓ 以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
26	臭素酸	0.01 mg / ℓ 以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / ℓ 以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg / ℓ 以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / ℓ 以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / ℓ 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / ℓ 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / ℓ 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / ℓ 以下												
38	塩化物イオン	200 mg / ℓ 以下	7.8	7.5	8.7	8.0	7.5	8.6	7.9	8.3	8.3	9.2	9.0	8.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg / ℓ 以下												
40	蒸発残留物	500 mg / ℓ 以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / ℓ 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg / ℓ 以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg / ℓ 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / ℓ 以下												
45	フェノール類	0.005 mg / ℓ 以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg / ℓ 以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.52	7.30	7.76	7.67	7.60	7.86	7.83	7.75	7.79	7.60	7.38	7.61
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月6日	5月12日	6月8日	7月6日	7月6日	8月12日	9月7日	9月7日	10月5日	11月11日	12月7日	1月5日	2月10日	3月1日
	事業名		矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道
	地点名称		上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上	上ノ上
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	雨	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇
山崎分	残留塩素		0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下						< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下						< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下						< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下		< 0.004				< 0.004				< 0.004			< 0.004	
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下						0.39								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下						0.06								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下						< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下						< 0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下						< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		0.06				0.21				0.15			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		0.017				0.032				0.019			0.008	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		< 0.003				< 0.003				< 0.003			0.006	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		0.001				0.001				0.001			< 0.001	
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		0.023				0.039				0.025			0.011	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		0.009				0.010				0.007			0.008	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		0.005				0.006				0.005			0.003	
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		< 0.008				< 0.008				< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下		0.02				0.04				0.03			0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下						< 0.03								
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下						7.3								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	7.8	7.4	8.4	7.8		7.7	9.0		8.3	8.3	8.4	8.9	8.2	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下						21								
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下						54								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下						< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下						0.000004	0.000002	0.000004						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下						< 0.005								
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下						< 0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.46	7.37	7.56	7.48		7.64	7.77		7.73	7.57	7.72	7.62	7.08	7.60
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		6月9日	7月6日	8月12日	9月7日	10月6日	2月10日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		与位	与位	与位	与位	与位	与位
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	雨	晴	雨	晴	晴
残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	
1	一般細菌	100 個 / ℓ 以下	0		0		0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出		不検出		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / ℓ 以下	< 0.0003				< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / ℓ 以下	< 0.00005				< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下	< 0.001				< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下	< 0.001				< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下	< 0.001				< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02 mg / ℓ 以下	< 0.002				< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / ℓ 以下	< 0.004		< 0.004		< 0.004	< 0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / ℓ 以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / ℓ 以下	0.46				0.39	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / ℓ 以下	< 0.05				0.06	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下	< 0.1				< 0.1	
14	四塩化炭素	0.002 mg / ℓ 以下	< 0.0002				< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / ℓ 以下	< 0.005				< 0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg / ℓ 以下	< 0.002				< 0.002	
17	ジクロロメタン	0.02 mg / ℓ 以下	< 0.001				< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下	< 0.001				< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下	< 0.001				< 0.001	
20	ベンゼン	0.01 mg / ℓ 以下	< 0.001				< 0.001	
21	塩素酸	0.6 mg / ℓ 以下	0.08		0.13		0.10	< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg / ℓ 以下	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg / ℓ 以下	0.014		0.016		0.013	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下	< 0.003		< 0.003		< 0.003	0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / ℓ 以下	< 0.001		0.002		0.001	< 0.001
26	臭素酸	0.01 mg / ℓ 以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg / ℓ 以下	0.019		0.023		0.019	0.007
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下	0.006		0.005		0.005	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / ℓ 以下	0.005		0.005		0.005	0.003
30	ブロモホルム	0.09 mg / ℓ 以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / ℓ 以下	< 0.008		< 0.008		< 0.008	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下	< 0.01				< 0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / ℓ 以下	0.06		0.10		0.05	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / ℓ 以下	< 0.03				< 0.03	
35	銅及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下	< 0.01				< 0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / ℓ 以下	7.9				7.2	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / ℓ 以下	< 0.005				< 0.005	
38	塩化物イオン	200 mg / ℓ 以下	8.6		7.4		7.4	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg / ℓ 以下	27				24	
40	蒸発残留物	500 mg / ℓ 以下	56				53	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / ℓ 以下	< 0.02				< 0.02	
42	ジェオスミン	0.00001 mg / ℓ 以下	0.000006	0.000003	0.000004	0.000005	0.000005	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg / ℓ 以下	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / ℓ 以下	< 0.005				< 0.005	
45	フェノール類	0.005 mg / ℓ 以下	< 0.0005				< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg / ℓ 以下	0.5		0.5		0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.57		7.74		7.55	7.21
48	味	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1		< 1		< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(山崎地区)

山崎分	採取日 2020		4月8日	5月7日	6月8日	7月7日	8月3日	8月12日	9月7日	9月7日	10月6日	11月2日	12月7日	1月13日	2月1日	3月1日
	事業名		矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道
	地点名称		戸原	戸原	戸原	戸原	戸原	戸原	戸原	戸原	戸原	戸原	戸原	戸原	戸原	戸原
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候 残留塩素		晴 0.4	晴 0.3	晴 0.3	雨 0.4	曇 0.3	晴 0.3	雨 0.4	雨 0.4	晴 0.3	雨 0.3	晴 0.3	晴 0.3	曇 0.3	曇 0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				< 0.0003										
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				< 0.00005										
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				< 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	< 0.004			< 0.004				< 0.004				< 0.004		
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	1.37			1.41				1.00				0.54		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				0.09										
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.1										
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				< 0.0002										
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				< 0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				< 0.002										
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				< 0.001										
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	< 0.06			< 0.06				< 0.06				< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002				< 0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	< 0.003			< 0.003				< 0.003				< 0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	< 0.001			0.001				0.001				< 0.001		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	< 0.001			0.001				0.002				< 0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	< 0.003			< 0.003				< 0.003				< 0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				0.001				< 0.001		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	< 0.008			< 0.008				< 0.008				< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下				< 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下				< 0.03										
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				5.8										
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下				< 0.005										
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	6.3	6.0	6.1	6.1	5.6		5.2		5.0	5.2	5.7	6.4	6.8	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				40										
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	74			87					74			70		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				< 0.02										
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				< 0.005										
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				< 0.0005										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.22	7.27	7.45	7.45	7.44		7.65		7.32	7.50	7.68	7.55	7.33	7.57
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月8日	5月11日	6月15日	7月8日	8月11日	8月11日	9月14日	9月14日	10月6日	11月9日	12月14日	1月13日	2月8日	3月8日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		安積	安積	安積	安積	安積	安積	安積	安積	安積	安積	安積	安積	安積	安積
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	曇
残留塩素			0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				< 0.0003										
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				< 0.00005										
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				< 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	< 0.004			< 0.004				< 0.004				< 0.004		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	2.29			2.34				1.09				0.68		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				0.11										
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.1										
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				< 0.0002										
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				< 0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				< 0.002										
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				< 0.001										
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	< 0.06			< 0.06				< 0.06				< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002				< 0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	< 0.003			< 0.003				< 0.003				< 0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.001			0.001				0.002				< 0.001		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.001			0.002				0.003				< 0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	< 0.003			< 0.003				< 0.003				< 0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	< 0.001			0.001				0.001				< 0.001		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	< 0.008			< 0.008				< 0.008				< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下				0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下				< 0.03										
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				5.0										
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下				< 0.005										
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.3	5.6	5.0	5.0	4.9		4.6		4.2	4.8	4.7	5.3	5.3	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				35										
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	74			82					61			51		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				< 0.02										
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				< 0.000001		< 0.000001		0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				< 0.005										
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				< 0.0005										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.94	6.78	7.18	7.07	6.91		6.83		7.04	7.00	7.03	7.28	6.89	7.01
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月11日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月18日	2月8日	3月18日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		杉田	杉田	杉田	杉田	杉田	杉田	杉田	杉田	杉田	杉田	杉田	杉田
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴
残留塩素		0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3
1	一般細菌	100 個 / ℓ 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / ℓ 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / ℓ 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg / ℓ 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / ℓ 以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / ℓ 以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / ℓ 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / ℓ 以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg / ℓ 以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / ℓ 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg / ℓ 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg / ℓ 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg / ℓ 以下												
21	塩素酸	0.6 mg / ℓ 以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg / ℓ 以下												
23	クロロホルム	0.06 mg / ℓ 以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
26	臭素酸	0.01 mg / ℓ 以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / ℓ 以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg / ℓ 以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / ℓ 以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / ℓ 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / ℓ 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / ℓ 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / ℓ 以下												
38	塩化物イオン	200 mg / ℓ 以下	5.0	5.7	5.1	5.8	4.9	4.5	4.4	4.7	4.8	5.5	5.3	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg / ℓ 以下												
40	蒸発残留物	500 mg / ℓ 以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / ℓ 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg / ℓ 以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg / ℓ 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / ℓ 以下												
45	フェノール類	0.005 mg / ℓ 以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg / ℓ 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.91	6.86	7.20	6.82	6.96	6.92	6.97	7.00	7.02	6.98	6.91	6.91
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月13日	5月12日	6月15日	7月13日	7月13日	8月17日	9月14日	9月14日	10月12日	11月11日	12月14日	1月18日	2月10日	3月8日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田	嶋田
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇
残留塩素			0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2
1	一般細菌	100 個 / ℓ 以下	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / ℓ 以下						< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / ℓ 以下						< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下						< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下						< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下						< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg / ℓ 以下						< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / ℓ 以下		< 0.004				< 0.004				< 0.004			< 0.004	
10	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.01 mg / ℓ 以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / ℓ 以下						0.94								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / ℓ 以下						0.12								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下						< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg / ℓ 以下						< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / ℓ 以下						< 0.005								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg / ℓ 以下						< 0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg / ℓ 以下						< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下						< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下						< 0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg / ℓ 以下						< 0.001								
21	塩素酸	0.6 mg / ℓ 以下		< 0.06				< 0.06				< 0.06			< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02 mg / ℓ 以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06 mg / ℓ 以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下		< 0.003				< 0.003				< 0.003			< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg / ℓ 以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
26	臭素酸	0.01 mg / ℓ 以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg / ℓ 以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下		< 0.003				< 0.003				< 0.003			< 0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / ℓ 以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
30	ブロモホルム	0.09 mg / ℓ 以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / ℓ 以下		< 0.008				< 0.008				< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下						< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / ℓ 以下						0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / ℓ 以下						< 0.03								
35	銅及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下						< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / ℓ 以下						5.6								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / ℓ 以下						< 0.005								
38	塩化物イオン	200 mg / ℓ 以下	4.8	4.6	4.7	4.7		4.4	4.5		4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg / ℓ 以下						23								
40	蒸発残留物	500 mg / ℓ 以下						62								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / ℓ 以下						< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg / ℓ 以下						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg / ℓ 以下						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / ℓ 以下						< 0.005								
45	フェノール類	0.005 mg / ℓ 以下						< 0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg / ℓ 以下	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.86	7.25	7.08	6.89		6.91	7.02		6.95	7.04	6.90	7.02	6.99	7.02
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月8日	5月11日	6月15日	7月8日	8月11日	8月11日	9月14日	9月14日	10月6日	11月9日	12月14日	1月13日	2月8日	3月8日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		東河内	東河内	東河内	東河内	東河内	東河内	東河内	東河内	東河内	東河内	東河内	東河内	東河内	東河内
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候 残留塩素		晴 0.3	晴 0.3	晴 0.3	晴 0.3	曇 0.3	曇 0.3	晴 0.3	晴 0.3	晴 0.3	曇 0.3	曇 0.3	晴 0.3	曇 0.3	雨 0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				< 0.0003										
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				< 0.00005										
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				< 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	< 0.004			< 0.004					< 0.004			< 0.004		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下				0.25										
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				< 0.05										
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.1										
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				< 0.0002										
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				< 0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				< 0.002										
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				< 0.001										
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	< 0.06			< 0.06					< 0.06			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	< 0.002			< 0.002					< 0.002			< 0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.003			0.008					0.004			0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	< 0.003			< 0.003					< 0.003			< 0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001					0.001			< 0.001		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.005			0.010					0.008			0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	< 0.003			0.005					< 0.003			< 0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.002			0.002					0.003			0.001		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	< 0.008			< 0.008					< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下				0.03										
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下				< 0.03										
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				3.6										
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下				< 0.005										
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.9	4.4	4.2	3.6	3.9		4.1		3.9	3.9	3.9	4.2	5.0	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				12										
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下				32										
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				< 0.02										
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				< 0.005										
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				< 0.0005										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	0.4	0.3	< 0.3		0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.95	6.94	7.21	7.11	7.13		7.03		7.12	6.99	7.03	7.16	6.78	6.94
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月11日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月18日	2月8日	3月8日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		下野田	下野田	下野田	下野田	下野田	下野田	下野田	下野田	下野田	下野田	下野田	下野田
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇
残留塩素		0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
1	一般細菌	100 個 / ℓ 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / ℓ 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / ℓ 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg / ℓ 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / ℓ 以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / ℓ 以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / ℓ 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / ℓ 以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg / ℓ 以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / ℓ 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg / ℓ 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg / ℓ 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg / ℓ 以下												
21	塩素酸	0.6 mg / ℓ 以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg / ℓ 以下												
23	クロロホルム	0.06 mg / ℓ 以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
26	臭素酸	0.01 mg / ℓ 以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / ℓ 以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg / ℓ 以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / ℓ 以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / ℓ 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / ℓ 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / ℓ 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / ℓ 以下												
38	塩化物イオン	200 mg / ℓ 以下	4.2	4.4	4.2	3.6	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	3.6	4.9	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg / ℓ 以下												
40	蒸発残留物	500 mg / ℓ 以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / ℓ 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg / ℓ 以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg / ℓ 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / ℓ 以下												
45	フェノール類	0.005 mg / ℓ 以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg / ℓ 以下	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.82	6.99	7.22	7.00	7.19	7.06	7.15	7.03	7.04	6.96	6.81	6.93
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月17日	9月16日	10月7日	11月9日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷	深河谷
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇
残留塩素			0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下									< 0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下									< 0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下									< 0.002					
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004						< 0.004	< 0.004				< 0.004
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下									0.94					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下									< 0.05					
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.1					
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下									< 0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下									< 0.005					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下									< 0.002					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下									< 0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			0.14						0.46		0.20			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002						< 0.002	< 0.002				< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.009						0.009	0.003				0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003						< 0.003	< 0.003				< 0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.002						0.003	0.002				0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.015						0.016	0.007				0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003						< 0.003	< 0.003				< 0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.004						0.004	0.002				0.002
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008						< 0.008	< 0.008				< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.01					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下									0.02					
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下									< 0.03					
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下									5.8					
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下									< 0.005					
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.6	4.5	5.0	5.3		5.2		6.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下									29					
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下									67					
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下									< 0.02					
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下									< 0.005					
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下									< 0.0005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3		0.3		0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.29	7.24	7.52	7.68		7.72		7.87	7.84	7.69	7.55	7.35	7.22	7.43
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適		適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月11日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月18日	2月8日	3月8日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		福知	福知	福知	福知	福知	福知	福知	福知	福知	福知	福知	福知
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨
残留塩素		0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
1	一般細菌	100 個 / ℓ 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / ℓ 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / ℓ 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg / ℓ 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / ℓ 以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / ℓ 以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / ℓ 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / ℓ 以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg / ℓ 以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / ℓ 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg / ℓ 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg / ℓ 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg / ℓ 以下												
21	塩素酸	0.6 mg / ℓ 以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg / ℓ 以下												
23	クロロホルム	0.06 mg / ℓ 以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
26	臭素酸	0.01 mg / ℓ 以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / ℓ 以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg / ℓ 以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / ℓ 以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / ℓ 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / ℓ 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / ℓ 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / ℓ 以下												
38	塩化物イオン	200 mg / ℓ 以下	4.4	4.6	5.1	4.5	4.6	5.0	4.5	4.7	4.8	4.9	4.5	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg / ℓ 以下												
40	蒸発残留物	500 mg / ℓ 以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / ℓ 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg / ℓ 以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg / ℓ 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / ℓ 以下												
45	フェノール類	0.005 mg / ℓ 以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg / ℓ 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.12	7.13	7.53	7.42	7.51	7.54	7.52	7.45	7.39	7.18	7.05	7.32
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月17日	9月9日	10月12日	11月9日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田	河原田
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候 残留塩素		雨 0.4	晴 0.4	曇 0.3	雨 0.2	雨 0.2	晴 0.2	晴 0.3	曇 0.2	晴 0.2	雨 0.1	晴 0.2	晴 0.2	曇 0.2	曇 0.2
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下								< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下								< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下								< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004					< 0.004		< 0.004				< 0.004
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下								0.37						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下								< 0.05						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.1						
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下								< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下								< 0.002						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下								< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			< 0.06					< 0.06		< 0.06				< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002					< 0.002		< 0.002				< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			< 0.001					0.014		0.002				< 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003					< 0.003		< 0.003				< 0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.002					0.003		0.002				0.003
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.003					0.021		0.006				0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003					< 0.003		< 0.003				< 0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.001					0.004		0.002				0.002
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008					< 0.008		< 0.008				< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下								0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下								< 0.03						
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下								5.2						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.8	6.1	5.9	6.8		5.2		5.6	5.1	5.2	5.3	6.7	7.0	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下								34						
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下								58						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下								< 0.02						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下								< 0.005						
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下								< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.24	7.20	7.33	7.36		7.36		7.35	7.37	7.34	7.25	7.30	7.16	7.30
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月11日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月18日	2月8日	3月8日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		倉床	倉床	倉床	倉床	倉床	倉床	倉床	倉床	倉床	倉床	倉床	倉床
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	雪	雨
残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	一般細菌	100 個 / ℓ 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg / ℓ 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg / ℓ 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg / ℓ 以下												
8	六価クロム化合物	0.02 mg / ℓ 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg / ℓ 以下												
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg / ℓ 以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg / ℓ 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg / ℓ 以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg / ℓ 以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg / ℓ 以下												
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg / ℓ 以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg / ℓ 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg / ℓ 以下												
20	ベンゼン	0.01 mg / ℓ 以下												
21	塩素酸	0.6 mg / ℓ 以下												
22	クロロ酢酸	0.02 mg / ℓ 以下												
23	クロロホルム	0.06 mg / ℓ 以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
26	臭素酸	0.01 mg / ℓ 以下												
27	総トリハロメタン	0.1 mg / ℓ 以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg / ℓ 以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg / ℓ 以下												
30	ブロモホルム	0.09 mg / ℓ 以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg / ℓ 以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg / ℓ 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3 mg / ℓ 以下												
35	銅及びその化合物	1.0 mg / ℓ 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg / ℓ 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg / ℓ 以下												
38	塩化物イオン	200 mg / ℓ 以下	6.0	6.0	6.1	6.5	5.3	5.6	5.0	5.4	5.4	6.3	6.5	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg / ℓ 以下												
40	蒸発残留物	500 mg / ℓ 以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg / ℓ 以下												
42	ジェオスミン	0.00001 mg / ℓ 以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg / ℓ 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg / ℓ 以下												
45	フェノール類	0.005 mg / ℓ 以下												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg / ℓ 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.21	7.17	7.53	7.32	7.30	7.36	7.26	7.37	7.30	7.23	7.15	7.26
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月8日	5月11日	6月15日	7月8日	8月11日	8月11日	9月14日	9月14日	10月6日	11月9日	12月14日	1月13日	2月8日	3月8日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		千町	千町	千町	千町	千町	千町	千町	千町	千町	千町	千町	千町	千町	千町
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候 残留塩素		晴 0.5	晴 0.6	晴 0.5	晴 0.4	曇 0.4	曇 0.4	曇 0.5	曇 0.5	晴 0.6	雨 0.5	曇 0.4	晴 0.4	雪 0.6	曇 0.6
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				< 0.0003										
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				< 0.00005										
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				< 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	< 0.004			< 0.004				< 0.004				< 0.004		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下				0.23										
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				< 0.05										
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.1										
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				< 0.0002										
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				< 0.005										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				< 0.002										
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				< 0.001										
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				< 0.001										
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	< 0.06			0.07				0.23				< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002				< 0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.001			0.006				0.004				< 0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	< 0.003			0.004				0.004				< 0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.001			0.002				0.003				0.001		
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.004			0.012				0.011				0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	< 0.003			< 0.003				< 0.003				< 0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.002			0.004				0.004				0.001		
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001				< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	< 0.008			< 0.008				< 0.008				< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.02			0.01				0.01				0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	< 0.03			< 0.03				< 0.03				< 0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				< 0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				3.5										
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	< 0.005			< 0.005				< 0.005				< 0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.3	3.5	3.4	3.2	3.8		3.9		3.4	3.4	3.5	3.3	3.4	3.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				21										
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下				42										
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				< 0.02										
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				< 0.000001		< 0.000001		< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				< 0.005										
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				< 0.0005										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.96	7.13	7.34	7.17	7.20		7.24		7.18	7.17	7.07	7.27	7.06	7.23
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月17日	9月9日	10月12日	11月9日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		井内	井内	井内	井内	井内	井内	井内	井内	井内	井内	井内	井内	井内	井内
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	雨	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	曇
残留塩素			0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下								< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下								< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下								< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004					< 0.004		< 0.004				< 0.004
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下								0.34						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下								< 0.05						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.1						
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下								< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下								< 0.002						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下								< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			0.08					0.18		< 0.06				< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002					< 0.002		< 0.002				< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.008					0.002		0.004				0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003					< 0.003		< 0.003				< 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.001					0.003		0.001				0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.013					0.007		0.008				0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.004					0.005		< 0.003				< 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.004					0.002		0.003				0.002
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008					< 0.008		< 0.008				< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下			0.02					0.02		0.02				0.03
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下								< 0.03						
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								0.02						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下								9.3						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	5.3	5.5	5.7	5.3		5.7		5.9	5.4	5.2	5.3	4.5	5.0	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下								16						
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下								50						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下								< 0.02						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下								< 0.005						
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下								< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3		0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.17	7.16	7.28	7.20		7.21		7.21	7.29	7.39	7.32	7.29	7.18	7.30
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(一宮地区)

一宮分	採取日 2020		4月13日	5月12日	6月15日	7月13日	7月13日	8月17日	9月14日	9月14日	10月12日	11月11日	12月14日	1月18日	2月10日	3月8日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部	三方北部
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候 残留塩素		雨 0.3	晴 0.3	曇 0.2	雨 0.2	雨 0.2	晴 0.1	曇 0.1	曇 0.1	晴 0.1	曇 0.3	曇 0.3	晴 0.3	晴 0.3	曇 0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下						< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下						< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下						< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下		< 0.004				< 0.004				< 0.004		< 0.004		
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001		< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下						0.09								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下						< 0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下						< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下						< 0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下						< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		< 0.06				0.07				0.29			0.12	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		0.001				0.004				0.002			< 0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		< 0.003				< 0.003				< 0.003			< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		0.001				0.002				0.002			0.001	
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		0.003				0.009				0.006			0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		< 0.003				< 0.003				< 0.003			< 0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		0.001				0.003				0.002			0.001	
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		< 0.008				< 0.008				< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下						0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下						< 0.03								
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下						4.1								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.9	3.9	4.0	4.1		4.0	4.3		4.0	4.1	4.0	3.7	3.7	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下						21								
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下						41								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下						< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下						< 0.000001		< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下						< 0.000001		< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下						< 0.005								
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下						< 0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.38	7.40	7.55	7.46		7.34	7.52		7.46	7.38	7.46	7.43	7.24	7.50
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(波賀地区)

波賀分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月11日	9月9日	10月12日	11月11日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉	戸倉
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	雨	雨	雨	曇	曇	雨	晴	曇	晴	晴	雪	曇
残留塩素			0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下								< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下								< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下								< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004					< 0.004		< 0.004				< 0.004
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下								0.31						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下								< 0.05						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.1						
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下								< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下								< 0.002						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下								< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			< 0.06					< 0.06			< 0.06			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002					< 0.002			< 0.002			< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.029					0.03			0.014			0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.004					< 0.003			< 0.003			0.006
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			< 0.001					0.002			< 0.001			< 0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.034					0.041			0.017			0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.017					0.012			0.013			0.008
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.005					0.009			0.003			0.003
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008					< 0.008			< 0.008			< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下								< 0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下								< 0.03						
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下								4.4						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.3	3.3	3.3	3.0		3.2		3.4	3.1	3.3	3.3	3.2	3.3	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下								13						
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下								41						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下								< 0.02						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下								< 0.005						
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下								< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4	0.5	0.5	0.5		0.5		0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.20	7.22	7.42	7.26		7.32		7.37	7.35	7.30	7.28	7.22	7.11	7.28
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(波賀地区)

波 賀 分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月11日	9月9日	10月12日	11月9日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		道谷	道谷	道谷	道谷	道谷	道谷	道谷	道谷	道谷	道谷	道谷	道谷	道谷	道谷
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候 残留塩素		雨 0.3	晴 0.3	雨 0.4	雨 0.2	雨 0.2	曇 0.3	曇 0.3	雨 0.2	晴 0.2	晴 0.2	晴 0.3	晴 0.2	雪 0.3	曇 0.2
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下								< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下								< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下								< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004					< 0.004		< 0.004				< 0.004
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下								0.56						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下								< 0.05						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.1						
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下								< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下								< 0.002						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下								< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			< 0.06					< 0.06			< 0.06			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002					< 0.002			< 0.002			< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.010					0.026			0.004			0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.004					0.006			< 0.003			< 0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			< 0.001					0.001			< 0.001			0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.014					0.035			0.006			0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.007					0.014			0.003			< 0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.004					0.008			0.002			0.002
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008					< 0.008			< 0.008			< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下								< 0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下								< 0.03						
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下								4.1						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.4	3.5	3.4	3.3		3.5		3.3	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下								20						
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下								55						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下								< 0.02						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下								< 0.005						
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下								< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	0.3	0.4	0.4		0.5		0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	< 0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.42	7.34	7.59	7.42		7.62		7.57	7.68	7.67	7.54	7.45	7.26	7.53
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(波賀地区)

波 賀 分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月11日	9月9日	10月12日	11月9日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏	鹿伏
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	雨	雨	雨	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	雪	晴
残留塩素			0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下								< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下								< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下								< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004					< 0.004		< 0.004				< 0.004
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下								0.74						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下								< 0.05						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.1						
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下								< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下								< 0.002						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下								< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			< 0.06					< 0.06			< 0.06			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002					< 0.002			< 0.002			< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.008					0.018			0.004			0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003					< 0.003			< 0.003			< 0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			< 0.001					0.001			< 0.001			0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.011					0.025			0.006			0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.004					0.010			0.003			< 0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.003					0.006			0.002			0.002
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008					< 0.008			< 0.008			< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下								< 0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下								< 0.03						
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下								4.0						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.4	3.5	3.3	2.5		3.4		3.1	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下								20						
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下								52						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下								< 0.02						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下								< 0.005						
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下								< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	0.3	0.3	0.4		0.4		0.6	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.32	7.25	7.55	7.32		7.51		7.56	7.60	7.53	7.47	7.35	7.19	7.46
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(波賀地区)

波 賀 分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月11日	9月9日	10月12日	11月9日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原	日ノ原
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	雨	雨	雨	曇	曇	雨	晴	晴	晴	晴	雪	曇
残留塩素			0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下								< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下								< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下								< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004					< 0.004		< 0.004				< 0.004
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001		< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下								0.49						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下								< 0.05						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.1						
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下								< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下								< 0.002						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下								< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下								< 0.001						
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			< 0.06					< 0.06			< 0.06			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002					< 0.002			< 0.002			< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.009					0.018			0.004			0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003					0.003			< 0.003			< 0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			< 0.001					0.001			< 0.001			< 0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.012					0.025			0.006			0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.003					0.006			< 0.003			< 0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.003					0.006			0.002			0.002
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001					< 0.001			< 0.001			< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008					< 0.008			< 0.008			< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下								< 0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下								< 0.03						
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下								< 0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下								3.6						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下								< 0.005						
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	2.7	2.8	2.7	3.3		2.7		2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下								20						
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下								45						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下								< 0.02						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下								< 0.005						
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下								< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4		0.4		0.7	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.38	7.36	7.55	7.40		7.56		7.56	7.59	7.61	7.53	7.44	7.30	7.53
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(波賀地区)

波賀分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月11日	9月16日	10月7日	11月9日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道	宍粟市水道
	地点名称		水谷	水谷	水谷	水谷	水谷	水谷	水谷	水谷	水谷	水谷	水谷	水谷	水谷	水谷
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	雨	雨	雨	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	雪	晴
残留塩素			0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下									< 0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下									< 0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下									< 0.002					
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004						< 0.004	< 0.004				< 0.004
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下									0.29					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下									< 0.05					
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.1					
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下									< 0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下									< 0.005					
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下									< 0.002					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下									< 0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			< 0.06						< 0.06		< 0.06			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002						< 0.002		< 0.002			< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.005						0.005		0.004			0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003						< 0.003	< 0.003				< 0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			< 0.001						0.001	< 0.001				0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.008						0.009		0.005			0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.004						0.003	< 0.003				< 0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.003						0.003	0.001				0.002
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008						< 0.008	< 0.008				< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.01					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下			0.05						0.06		0.03			0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下									< 0.03					
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下									5.3					
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下									< 0.005					
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.9	3.9	4.0	5.0		4.1		4.1	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下									12					
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下									37					
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下									< 0.02					
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001		0.000001		0.0000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001		< 0.0000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下									< 0.005					
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下									< 0.0005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		0.3		0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.24	7.24	7.44	7.36		7.45		7.54	7.53	7.41	7.36	7.29	7.17	7.40
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(波賀地区)

波 賀 分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月11日	9月16日	10月7日	11月9日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		斉木	斉木	斉木	斉木	斉木	斉木	斉木	斉木	斉木	斉木	斉木	斉木	斉木	斉木
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	雨	雨	雨	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	雪	曇
残留塩素			0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下									< 0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下									< 0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下									< 0.002					
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004						< 0.004	< 0.004				< 0.004
10	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下									0.29					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下									< 0.05					
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.1					
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下									< 0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下									< 0.005					
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下									< 0.002					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下									< 0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			< 0.06						< 0.06		< 0.06			< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002						< 0.002		< 0.002			< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.007						0.007		0.005			0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003						< 0.003	< 0.003				< 0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			< 0.001						0.001	< 0.001				0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.010						0.011		0.007			0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.004						0.003		0.003			< 0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.003						0.003		0.002			0.002
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008						< 0.008	< 0.008				< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.01					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下			0.05						0.06		0.03			0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下									< 0.03					
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下									5.4					
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下									< 0.005					
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.9	4.0	3.9	4.7		4.1		4.2	4.0	4.1	4.0	3.8	3.9	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下									12					
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下									33					
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下									< 0.02					
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001		0.000001		0.0000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001		< 0.0000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下									< 0.005					
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下									< 0.0005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		0.3		0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.23	7.25	7.45	7.35		7.45		7.50	7.45	7.43	7.40	7.27	7.16	7.39
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(波賀地区)

波賀分	採取日 2020		4月13日	5月11日	6月10日	7月13日	7月13日	8月11日	8月11日	9月16日	10月7日	11月9日	12月9日	1月18日	2月8日	3月3日
	事業名		矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道	矢業市水道
	地点名称		日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷	日見谷
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		雨	晴	曇	雨	雨	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	雪	曇
残留塩素			0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下									< 0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下									< 0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下									< 0.002					
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			< 0.004						< 0.004	< 0.004				< 0.004
10	シアニ化物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下									0.29					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下									< 0.05					
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.1					
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下									< 0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下									< 0.005					
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下									< 0.002					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下									< 0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下									< 0.001					
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下			< 0.06						< 0.06	< 0.06				< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下			< 0.002						< 0.002	< 0.002				< 0.002
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下			0.006						0.006	0.004				0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			< 0.003						< 0.003	< 0.003				< 0.003
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下			< 0.001						0.001	< 0.001				0.001
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下			0.009						0.010	0.006				0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下			0.004						0.003	< 0.003				< 0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下			0.003						0.003	0.002				0.002
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下			< 0.001						< 0.001	< 0.001				< 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下			< 0.008						< 0.008	< 0.008				< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.01					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下			0.05						0.06	0.03				0.02
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下									< 0.03					
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下									< 0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下									5.4					
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下									< 0.005					
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.9	3.9	3.9	4.8		4.1		4.2	4.0	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下									12					
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下									35					
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下									< 0.02					
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					0.000002		0.000001		0.0000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					< 0.000001		< 0.000001		< 0.0000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下									< 0.005					
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下									< 0.0005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		0.3		0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.24	7.25	7.26	7.33		7.45		7.52	7.49	7.42	7.36	7.28	7.17	7.39
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(千種地区)

千 種 分	採取日 2020		4月6日	5月12日	6月8日	7月6日	7月6日	8月12日	9月7日	9月7日	10月5日	11月11日	12月7日	1月5日	2月10日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		下河野	下河野	下河野	下河野	下河野	下河野	下河野	下河野	下河野	下河野	下河野	下河野	下河野	下河野
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	雨	晴	雨	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇
残留塩素			0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下						< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下						< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下						< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下		< 0.004				< 0.004				< 0.004			< 0.004	
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下						0.19								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下						< 0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下						< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				0.04		< 0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下						< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		< 0.06				0.12				0.08			< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		0.015				0.028				0.014			0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		< 0.003				< 0.003				< 0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		< 0.001				0.001				< 0.001			< 0.001	
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		0.019				0.037				0.018			0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		0.013				0.018				0.010			0.007	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		0.004				0.008				0.004			0.003	
30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		< 0.008				< 0.008				< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下						0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下						< 0.03								
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下						4.2								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.1	3.1	3.2	3.3		3.2	3.6		3.3	3.2	3.2	3.4	3.0	2.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下						9								
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下						33								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下						< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下						< 0.005								
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下						< 0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.6		0.4	0.6		0.5	0.6		0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.15	7.16	7.25	7.20		7.27	7.34		7.31	7.24	7.37	7.21	7.07	7.35
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(千種地区)

千 種 分	採取日 2020		4月6日	5月12日	6月8日	7月6日	7月6日	8月12日	9月7日	9月7日	10月5日	11月11日	12月7日	1月5日	2月10日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣	鷹巣
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候 残留塩素		晴 0.3	晴 0.4	晴 0.4	雨 0.5	雨 0.5	晴 0.6	雨 0.3	雨 0.3	晴 0.4	曇 0.4	晴 0.4	晴 0.3	晴 0.3	曇 0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下						< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下						< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下						< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下		< 0.004				< 0.004				< 0.004			< 0.004	
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下						0.19								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下						< 0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下						< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下						< 0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下						< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		0.06				0.15				0.14			< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		0.016				0.026				0.021			0.010	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		0.008				0.007				< 0.003			0.010	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		< 0.001				0.001				< 0.001			< 0.001	
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		0.020				0.034				0.026			0.013	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		0.014				0.019				0.017			0.015	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		0.004				0.007				0.005			0.003	
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		< 0.008				< 0.008				< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下						0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下						< 0.03								
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下						4.4								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	3.3	3.2	3.5	3.6		3.4	3.7		3.7	3.5	3.4	3.4	3.1	3.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下						9								
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下						34								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下						< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下						< 0.005								
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下						< 0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.4	0.4	0.5	0.6		0.5	0.6		0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.24	7.29	7.34	7.30		7.36	7.41		7.37	7.29	7.40	7.27	7.10	7.35
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適

令和2年度 水道水質検査結果表(千種地区)

千 種 分	採取日 2020		4月6日	5月12日	6月8日	7月6日	7月6日	8月12日	9月7日	9月7日	10月5日	11月11日	12月7日	1月5日	2月10日	3月1日
	事業名		矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道	矢栗市水道
	地点名称		七野	七野	七野	七野	七野	七野	七野	七野	七野	七野	七野	七野	七野	七野
	試料名称		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	当日天候		晴	晴	晴	雨	雨	晴	雨	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇
残留塩素			0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
1	一般細菌	100 個/ℓ以下	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下						< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下						< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下						< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下		< 0.004				< 0.004				< 0.004		< 0.004		
10	シアニ化合物(イオン及び塩化シア)	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001		< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下						0.29								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下						< 0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下						< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下						< 0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下						< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下						< 0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下		< 0.06				0.13				0.11			< 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下		0.010				0.015				0.007			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		0.006				< 0.003				< 0.003			< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下		< 0.001				0.001				< 0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下		0.014				0.022				0.010			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下		0.008				0.007				0.004			< 0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下		0.004				0.006				0.003			0.002	
30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下		< 0.008				< 0.008				< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下						0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下						< 0.03								
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						< 0.01								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下						4.5								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下						< 0.005								
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	4.3	4.0	3.9	3.5		3.3	3.7		3.3	3.4	3.5	6.3	4.6	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下						17								
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下						49								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下						< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下						< 0.005								
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下						< 0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.4	0.4	0.5		0.5	0.7		0.4	0.4	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.39	7.48	7.58	7.37		7.51	7.59		7.48	7.41	7.62	7.38	7.24	7.52
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下であること	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁 度	2度以下であること	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適