

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月13日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月12日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月12日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月11日	2023年2月6日	2023年3月1日
気温	-	-	18.0	16.0	18.0	26.0	29.0	29.0	16.5	14.5	15.0	6.5	8.0	10.5
水温	-	-	12.0	16.0	17.5	23.0	24.0	23.5	19.0	15.0	12.0	7.0	7.5	9.0
天気	-	-	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L				0.80								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L				0.06								
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
16 ジス1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	0.06未満			0.14			0.08			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.005			0.010			0.008			0.003		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.001			0.002			0.002			0.001未満		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.009			0.017			0.014			0.005		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.004			0.003			0.003未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.003			0.005			0.004			0.002		
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L	0.02			0.03			0.02			0.02		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L				0.03未満								
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L				11								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	14.3	13.5	14.9	15.3	14.0	13.4	12.2	11.5	11.8	9.1	15.6	14.5
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L				43								
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L				104								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000004	0.000003	0.000003						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.20	7.33	7.25	7.28	7.19	7.20	7.30	7.40	7.20	7.46	7.30	7.53
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4

001. 上寺 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
気温	-	-	11.5	16.0	18.5	25.0	32.0	27.0	25.0	16.0	10.0	4.0	3.0	8.5
水温	-	-	13.0	15.0	19.0	25.0	26.0	28.0	21.5	14.5	9.0	6.5	4.5	7.0
天気	-	-	晴	雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	14.7	13.9	14.9	14.5	14.3	13.0	13.0	11.8	12.5	15.0	14.0	9.2
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.19	7.39	7.32	7.31	7.22	7.31	7.32	7.43	7.27	7.21	7.36	7.48
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3

002. 上比地 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
気温	-	-	11.0	15.0	18.0	27.0	32.0	30.0	23.0	15.5	11.5	5.0	1.0	7.5
水温	-	-	14.0	16.0	20.0	25.0	26.0	25.5	24.0	15.0	11.0	8.0	5.5	9.0
天気	-	-	晴	雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	14.3	13.7	15.2	9.8	13.9	13.1	12.7	11.9	12.4	15.0	11.1	8.5
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.27	7.50	7.45	7.49	7.40	7.48	7.45	7.57	7.41	7.31	7.40	7.54
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.3	1mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3

003. 須賀沢 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
気温	-	-	11.0	15.0	18.5	26.0	30.0	29.0	22.0	15.0	11.5	4.0	2.0	7.0
水温	-	-	12.0	14.0	18.0	24.0	23.0	24.5	22.0	14.0	10.0	8.0	6.0	7.0
天気	-	-	晴	雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	13.9	13.6	15.3	8.9	14.0	13.3	12.7	11.6	12.1	14.8	11.5	11.1
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.19	7.42	7.33	7.44	7.30	7.29	7.33	7.46	7.26	7.19	7.41	7.54
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

004. 三谷 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
気温	-	-	17.0	16.0	18.0	27.0	31.0	30.0	23.0	14.0	10.0	4.0	1.0	6.0
水温	-	-	11.0	13.5	17.0	20.0	23.0	24.0	21.5	13.5	8.5	6.5	5.0	6.0
天気	-	-	晴	曇	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	14.9	14.0	14.8	15.2	14.9	13.2	13.4	12.0	12.6	14.5	14.2	11.5
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.42	7.60	7.54	7.60	7.58	7.64	7.62	7.68	7.56	7.44	7.50	7.63
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3

005. 梯 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
気温	-	-	16.0	16.0	19.0	26.5	32.0	32.0	27.0	20.0	14.5	8.0	8.0	11.0
水温	-	-	13.5	14.0	17.5	22.0	24.0	25.5	24.5	16.0	12.0	7.0	7.0	9.0
天気	-	-	晴	曇	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	15.0	13.8	14.7	15.1	15.2	13.3	13.6	12.3	12.6	14.5	14.7	12.6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.41	7.56	7.52	7.56	7.53	7.65	7.61	7.65	7.54	7.42	7.51	7.59
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

006. 清野 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
気温	-	-	14.0	16.0	20.5	27.0	28.5	29.0	20.0	18.0	5.5	6.5	5.5	9.0
水温	-	-	13.5	17.0	24.5	26.0	30.0	28.5	25.0	15.0	12.5	6.0	6.0	9.0
天気	-	-	晴	曇	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	15.0	13.9	14.7	15.0	15.4	14.1	14.0	12.5	12.7	12.6	14.3	13.5
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.34	7.51	7.45	7.53	7.45	7.61	7.62	7.68	7.59	7.50	7.52	7.65
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4

007. 木谷 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月7日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月13日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月14日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月7日
気温	-	-	8.0	16.0	21.0	25.5	29.5	29.5	20.0	9.0	6.5	1.0	3.5	6.0
水温	-	-	12.0	18.0	18.0	25.5	27.5	25.5	23.0	17.5	13.0	9.5	7.0	8.0
天気	-	-	晴	曇	曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.92						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.07						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.07			0.17			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.010			0.010			0.007			0.004
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.002			0.003			0.001			0.001
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.017			0.019			0.012			0.008
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.004			0.004			0.005			0.003未満
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.005			0.006			0.004			0.003
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L			0.02			0.02			0.02			0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						10						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	14.5	13.8	15.1	13.5	14.3	13.2	12.8	11.8	8.1	15.4	13.3	15.9
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						42						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						72						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000004	0.000003	0.000002						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.38	7.56	7.53	7.56	7.52	7.54	7.47	7.60	7.49	7.35	7.47	7.37
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

008. 塩田 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
気温	-	-	10.0	16.5	20.0	24.5	28.5	27.5	19.0	9.0	6.0	1.0	4.5	9.5
水温	-	-	10.0	14.5	18.5	24.5	24.5	23.5	22.0	15.0	13.0	8.5	6.5	7.0
天気	-	-	晴	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	15.2	13.6	14.9	15.3	16.0	13.9	14.3	12.7	13.0	13.9	14.8	13.6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.52	7.67	7.63	7.71	7.66	7.74	7.69	7.77	7.64	7.53	7.56	7.65
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5

009. 大沢 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月10日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月9日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月9日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月8日	2023年3月1日
気温	-	-	10.0	16.0	18.0	26.0	29.0	29.0	22.0	11.0	10.0	3.5	2.0	4.0
水温	-	-	11.0	14.5	19.0	25.0	24.0	25.0	21.5	12.5	7.0	6.5	5.0	7.5
天気	-	-	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					1.12							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.06							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
16 ジシクロロエチレン ジクロロメタン	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.10			0.22			0.15			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.020			0.025			0.013			0.005	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.003			0.003			0.002	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.027			0.036			0.022			0.010	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.007			0.008			0.004			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.008			0.006			0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L		0.01			0.02			0.02			0.01未満	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					12							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	15.1	13.7	14.3	3.7	15.5	15.3	14.4	12.9	12.7	10.1	13.2	14.6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					44							
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					98							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000003	0.000003					
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.47	7.40	7.56	7.27	7.63	7.59	7.66	7.52	7.62	7.59	7.38	7.67
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3

010. 上ノ上 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月13日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月12日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月12日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月11日	2023年2月6日	2023年3月1日
気温	-	-	20.0	15.0	18.0	23.0	32.0	29.5	16.0	16.0	11.0	3.0	2.5	8.0
水温	-	-	15.5	15.0	19.0	22.5	27.0	24.5	17.0	13.5	11.0	6.0	6.0	9.0
天気	-	-	晴	雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L	0.82			1.11			1.19			0.71		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L				0.07								
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
16 ジス1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.008			0.004			0.001未満		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.003			0.002			0.001未満		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L				0.03未満								
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L				5.5								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	6.9	6.3	6.3	6.8	6.1	5.4	5.3	5.5	6.0	6.3	11.4	8.5
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L				36								
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L	60			84			72			60		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L				0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満						
43 2-MIB	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L				0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.18	7.49	7.39	7.32	7.43	7.49	7.41	7.60	7.47	7.42	7.47	7.54
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4

011. 戸原 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-			2022年6月7日	2022年7月4日	2022年8月9日	2022年9月5日	2022年10月12日				2023年2月8日	
気温	-	-			22.0	26.0	31.0	31.0	16.0				2.0	
水温	-	-			18.0	21.0	25.0	24.5	20.0				7.0	
天気	-	-			曇	雨	晴	晴	曇				晴	
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示			0		0		0				0	
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出			不検出		不検出		不検出				不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L			0.0003未満				0.0003未満					
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L			0.00005未満				0.00005未満					
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満				0.001未満					
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満				0.001未満					
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満				0.001未満					
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満				0.002未満					
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満		0.004未満		0.004未満				0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L			0.84				0.81					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L			0.06				0.07					
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L			0.1未満				0.1未満					
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L			0.0002未満				0.0002未満					
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満				0.005未満					
16 ジシクロクロロエチレン ジシクロクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満				0.002未満					
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満				0.001未満					
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満				0.001未満					
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満				0.001未満					
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満				0.001未満					
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06		0.14		0.09				0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満		0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.009		0.014		0.010				0.004	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満		0.003未満		0.003未満				0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.002		0.002		0.002				0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.016		0.022		0.017				0.008	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.004		0.006		0.004				0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.005		0.006		0.005				0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満		0.008未満		0.008未満				0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L			0.02		0.03		0.02				0.01	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L			0.03未満				0.03未満					
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L			0.01未満				0.01未満					
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L			10				9.9					
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満				0.005未満					
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L			15.2		14.0		12.5				12.9	
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L			39				39					
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L			79				76					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L			0.02未満				0.02未満					
42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L			0.00004	0.000005	0.000003	0.000003	0.000002					
43 2-MIB	0.0001mg/L以下	0.00001mg/L			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L			0.005未満				0.005未満					
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L			0.0005未満				0.0005未満					
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L			0.4		0.6		0.5				0.4	
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-			7.51		7.59		7.40				7.36	
48 味	異常でないこと	-			異常なし		異常なし		異常なし				異常なし	
49 臭気	異常でないこと	-			異常なし		異常なし		異常なし				異常なし	
50 色度	5度以下	1度			1未満		1未満		1未満				1未満	
51 濁度	2度以下	0.1度			0.1未満		0.1未満		0.1未満				0.1未満	
残留塩素	1mg/L以下	-			0.4	0.3	0.3	0.3	0.3				0.4	

012. 与位 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月13日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月13日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月12日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月11日	2023年2月13日	2023年3月6日
気温	-	-	20.0	14.0	22.5	24.0	28.0	25.0	13.5	14.5	10.0	11.0	9.0	8.0
水温	-	-	14.0	16.0	20.0	24.5	26.5	26.0	22.0	12.5	8.5	8.5	8.0	7.5
天気	-	-	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L	0.76			2.46			1.28			0.59		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L				0.08								
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
16 ジス1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001			0.002			0.002			0.002		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.002			0.005			0.004			0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.001			0.002			0.002			0.001未満		
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L				0.01								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L				0.03未満								
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L				5.5								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	5.1	6.3	6.1	5.7	5.5	5.0	5.1	4.9	4.8	5.5	6.5	6.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L				32								
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L	50			100			55			42		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.00	6.90	6.98	7.01	6.88	7.15	7.10	6.91	7.03	7.17	6.91	7.19
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3

013. 安積 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月6日
気温	-	-	14.0	16.5	23.0	26.0	30.0	25.0	15.0	14.0	8.0	4.0	8.0	8.0
水温	-	-	14.5	15.0	20.0	27.0	25.5	24.0	17.5	13.0	9.0	5.5	7.5	7.0
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	5.2	6.2	6.2	5.7	5.5	5.0	5.1	4.9	4.8	5.5	6.4	6.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.94	6.97	6.95	6.87	6.92	7.15	6.95	6.97	7.13	7.17	6.94	7.17
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

014. 杉田 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月10日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月10日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月9日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月8日	2023年3月6日
気温	-	-	14.0	19.0	23.0	27.0	29.0	24.0	13.0	8.0	5.5	4.0	3.0	7.0
水温	-	-	15.0	15.0	19.0	26.0	24.0	25.0	16.0	12.0	6.0	5.0	4.5	6.5
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					1.03							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.14							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
16 ジシクロロエチレン ジシクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001未満	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.01							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					5.8							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.5	5.0	5.1	4.6	4.5	4.7	4.8	4.6	4.6	4.8	5.1	5.3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					23							
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					79							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.03	7.00	7.01	6.92	6.83	7.12	6.95	7.09	7.15	7.21	7.18	7.22
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1

015. 嶋田 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月6日
気温	-	-	14.0	14.0	23.5	26.0	30.0	24.0	14.5	13.0	6.0	3.0	8.0	5.0
水温	-	-	14.0	15.0	18.0	26.0	27.0	26.0	15.5	11.0	6.0	4.0	6.0	6.0
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	5.4	4.8	5.2	4.8	4.2	4.2	4.2	3.9	4.0	4.6	5.2	5.2
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.99	7.06	7.02	6.90	7.07	7.24	7.03	6.98	7.11	7.09	6.95	7.05
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

016. 下野田 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月13日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月13日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月12日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月11日	2023年2月13日	2023年3月6日
気温	-	-	23.0	16.0	21.0	23.5	29.0	25.0	11.5	15.0	6.5	9.0	8.0	6.0
水温	-	-	13.0	15.5	19.0	24.0	25.0	26.0	18.0	14.0	8.0	7.0	7.0	8.0
天気	-	-	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L				0.29								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L				0.05未満								
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
16 ジス1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.003			0.009			0.007			0.002		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.006			0.014			0.010			0.003		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.006			0.004			0.003未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.002			0.004			0.003			0.001		
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L				0.02								
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L				0.03未満								
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L				4.3								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	5.0	5.1	5.1	4.7	4.2	4.2	4.1	3.9	4.0	4.7	5.1	5.5
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L				14								
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L				43								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.06	7.05	7.01	7.04	7.04	7.20	7.14	7.05	7.08	7.08	6.94	7.12
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2

017. 東河内 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月6日
気温	-	-	13.0	18.5	20.0	27.0	27.5	25.5	12.0	10.0	9.0	5.5	7.5	9.0
水温	-	-	11.5	18.0	18.5	26.0	28.0	23.5	19.0	13.0	7.5	4.5	5.0	7.0
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.4	4.8	6.3	6.0	5.1	4.8	4.9	5.1	5.1	5.8	5.4	4.9
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.28	7.39	7.39	7.32	7.40	7.60	7.43	7.38	7.45	7.44	7.23	7.36
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3

018. 福知 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	11.5	15.5	17.0	27.0	27.0	25.0	12.0	10.0	3.5	5.0	8.5	3.0
水温	-	-	11.0	15.5	16.5	23.0	25.0	24.0	20.5	15.5	9.5	7.0	6.0	6.0
天気	-	-	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満				0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.69						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.22			0.23		0.13				0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.007			0.010		0.003				0.002
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満
25 ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.002			0.003		0.002				0.001
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.012			0.017		0.007				0.005
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.003			0.004		0.002				0.002
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満		0.008未満				0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L						0.02						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						5.4						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.7	5.1	6.6	7.2	5.3	5.2	5.4	5.2	5.2	5.6	5.6	5.0
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						27						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						61						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.38	7.53	7.43	7.56	7.66	7.63	7.75	7.53	7.60	7.58	7.35	7.40
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2

019. 深河谷 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月6日
気温	-	-	13.0	15.0	20.5	26.5	28.0	24.5	13.5	9.0	4.5	5.0	6.0	4.0
水温	-	-	11.0	16.0	20.0	24.0	26.5	24.0	20.0	15.5	10.5	7.0	7.0	7.0
天気	-	-	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雪	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L												
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L												
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	6.0	6.0	7.0	6.8	6.0	5.5	5.8	5.6	5.7	6.5	8.3	7.2
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.21	7.26	7.26	7.23	7.19	7.40	7.26	7.26	7.37	7.44	7.21	7.38
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3

020. 倉床 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	16.0	17.5	20.5	28.0	29.0	26.5	20.5	10.0	4.0	6.0	7.0	11.0
水温	-	-	13.5	17.0	19.0	26.5	28.0	27.5	14.0	16.0	10.0	7.0	7.0	8.5
天気	-	-	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満				0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.29						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.002			0.002			0.001			0.002
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.005			0.004			0.002			0.003
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.002			0.002			0.001			0.001
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L						0.02						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						4.6						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	5.9	6.0	6.6	6.5	5.9	5.4	5.7	5.6	5.5	6.5	8.4	7.3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						29						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						49						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.25	7.29	7.21	7.27	7.29	7.21	7.32	7.30	7.36	7.46	7.27	7.30
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

021. 河原田 年間一覽表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月13日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月13日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月12日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月11日	2023年2月13日	2023年3月6日
気温	-	-	13.0	15.5	19.0	22.5	27.5	23.5	12.0	9.5	4.5	-0.5	6.0	3.5
水温	-	-	11.0	14.5	17.0	22.0	24.5	22.0	17.5	13.0	9.0	4.5	4.5	5.0
天気	-	-	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L				0.24								
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L				0.05未満								
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
16 ジス1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L				0.002未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L				0.001未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	0.06未満			0.18			0.46			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.002			0.005			0.003			0.002		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.006			0.003			0.003未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.001			0.002			0.003			0.001		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.005			0.010			0.009			0.005		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.002			0.003			0.003			0.002		
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L	0.02			0.03			0.02			0.01		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L				4.0								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	3.1	3.2	3.3	3.3	4.0	3.7	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L				20								
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L				50								
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L				0.0005未満								
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	6.91	7.15	7.16	7.14	7.14	7.30	7.17	7.12	7.17	7.22	7.14	7.32
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6

022. 千町 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月11日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	13.0	13.0	17.0	27.0	28.0	26.0	14.0	9.5	3.5	1.0	6.5	10.0
水温	-	-	12.5	15.5	18.5	25.5	27.0	25.0	15.5	12.0	9.0	6.0	7.0	6.5
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.34						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.10			0.09			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.012			0.014		0.006				0.003
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001			0.002		0.001				0.001
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.017			0.022		0.010				0.006
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.006			0.007		0.004				0.003未満
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.004			0.006		0.003				0.002
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満		0.008未満				0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L			0.02			0.02		0.02				0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						8.4						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.5	4.9	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	5.3	5.3	5.3	4.8	5.1
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						18						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						54						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.21	7.29	7.23	7.29	7.22	7.11	7.23	7.25	7.30	7.33	7.32	7.24
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3

023. 井内 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月10日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月10日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月9日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月8日	2023年3月6日
気温	-	-	16.0	18.0	22.0	27.0	27.5	25.0	14.0	9.0	5.0	6.0	3.5	5.0
水温	-	-	9.5	15.0	18.0	22.5	24.5	23.0	18.0	13.5	9.0	5.0	4.5	10.0
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.14							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.05未満							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.08			0.14			0.19			0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.005			0.003			0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001			0.002			0.002			0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.006			0.010			0.007			0.003	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.002			0.003			0.002			0.001	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					4.2							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	3.8	3.9	4.1	4.2	4.2	4.4	4.4	4.3	4.2	3.9	3.8	3.9
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					21							
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					52							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.34	7.42	7.44	7.37	7.43	7.58	7.47	7.44	7.53	7.60	7.48	7.52
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

024. 三方北部 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	20.0	17.0	20.0	25.0	29.0	28.0	17.5	14.5	6.0	6.0	6.5	8.0
水温	-	-	16.0	15.0	17.0	24.0	24.5	24.0	17.0	13.0	7.0	6.0	7.0	6.5
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雪	晴	曇	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.29						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.010			0.009		0.003			0.002	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001		0.001未満			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.013			0.014		0.005			0.004	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.007			0.006		0.003未満			0.003未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.003			0.004		0.002			0.002	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L			0.11			0.06		0.02			0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						4.7						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.1	4.0	4.0	3.9	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						11						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						31						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001	0.000002	0.000002						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.17	7.32	7.31	7.39	7.37	7.35	7.46	7.36	7.36	7.36	7.23	7.25
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3

025. 水谷 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	17.0	14.5	22.5	27.0	29.0	25.0	16.0	14.0	7.0	5.0	7.0	7.0
水温	-	-	12.0	14.0	17.0	24.0	24.0	24.0	17.5	12.0	9.0	6.0	6.5	7.0
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満				0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.28						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.009			0.010			0.003			0.002
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.012			0.015			0.005			0.004
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.005			0.005			0.003未満			0.003未満
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.003			0.004			0.002			0.002
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L			0.05			0.06			0.02			0.01
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						4.9						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.0	4.0	4.0	4.0	4.3	4.2	4.3	4.2	4.0	4.2	4.2	4.1
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						12						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						32						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001	0.000002	0.000002						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.17	7.30	7.29	7.29	7.37	7.36	7.45	7.36	7.37	7.37	7.22	7.27
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

026. 日見谷 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	17.5	14.5	20.0	27.0	30.0	25.5	16.0	14.0	7.0	6.5	7.0	7.0
水温	-	-	15.0	13.0	18.0	25.0	25.5	24.5	18.5	13.0	8.0	6.0	6.0	6.5
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.30						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.008			0.013		0.004			0.003	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001		0.001未満			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.011			0.019		0.006			0.005	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.004			0.006		0.003未満			0.003未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.003			0.005		0.002			0.002	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L			0.04			0.07		0.02			0.01	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						4.7						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.1	4.0	4.1	4.0	4.2	4.2	4.3	4.2	4.0	4.2	4.1	4.2
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						11						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						28						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001	0.000001					
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.16	7.30	7.30	7.28	7.35	7.35	7.44	7.36	7.38	7.37	7.26	7.27
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2

027. 齊木 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	21.0	18.0	21.5	24.0	29.5	23.5	17.5	13.0	4.0	4.0	5.5	7.0
水温	-	-	13.0	14.5	16.0	24.0	23.0	24.0	18.0	11.5	7.0	4.0	5.0	6.5
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	雪	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.59						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.007			0.011		0.004			0.003	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001		0.001未満			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.010			0.017		0.006			0.005	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.004			0.007		0.003未満			0.003未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.003			0.005		0.002			0.002	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						4.0						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	3.3	3.5	3.5	3.3	3.5	3.7	3.6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						21						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						40						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満				
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.36	7.44	7.40	7.32	7.43	7.41	7.55	7.47	7.52	7.54	7.37	7.42
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

028. 鹿伏 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	20.0	17.5	21.5	23.0	30.0	23.5	17.0	13.0	3.0	4.0	5.5	6.0
水温	-	-	18.5	14.0	15.5	24.0	23.5	24.0	18.0	12.0	6.5	4.0	5.0	5.5
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雪	雪	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.49						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.011			0.013		0.004			0.003	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.006			0.003未満		0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001		0.001未満			0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.015			0.020		0.007			0.007	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.007			0.009		0.003			0.003未満	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.004			0.006		0.003			0.003	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						4.0						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	3.4	3.4	3.3	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.7	3.7	3.6
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						23						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						44						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.42	7.53	7.54	7.46	7.55	7.53	7.64	7.62	7.66	7.60	7.47	7.51
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

029. 道谷 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	20.0	17.0	22.0	26.0	31.0	26.0	16.0	15.0	5.0	6.0	7.0	8.0
水温	-	-	12.0	16.0	16.0	25.0	24.5	24.5	17.0	12.0	6.5	5.5	5.0	6.0
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雪	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.35						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.009			0.012		0.004			0.004	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001		0.001未満			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.012			0.018		0.007			0.007	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.003			0.004		0.003未満			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.003			0.005		0.003			0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						3.6						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.9	2.9	2.8
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						21						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						40						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.50	7.51	7.49	7.40	7.44	7.46	7.60	7.56	7.60	7.61	7.49	7.51
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

030. 日ノ原 年間一覽表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温	-	-	18.0	17.0	19.5	24.0	30.5	23.5	16.5	12.5	4.0	4.0	4.5	6.5
水温	-	-	11.0	14.0	15.5	24.5	24.0	24.0	17.5	11.0	7.0	4.5	4.0	5.5
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雪	雪	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L			0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L						0.40						
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L						0.05未満						
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L						0.1未満						
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L						0.0002未満						
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L						0.002未満						
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L						0.001未満						
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L			0.06未満			0.06未満		0.06未満			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.025			0.031		0.014			0.008	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.011			0.003		0.003			0.007	
25 ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.029			0.037		0.018			0.011	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L			0.017			0.020		0.012			0.008	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.004			0.006		0.004			0.003	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L			0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L						0.03未満						
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L						4.0						
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	3.0	3.2	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L						14						
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L						33						
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L						0.02未満						
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L						0.005未満						
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L						0.0005未満						
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.15	7.26	7.31	7.29	7.29	7.32	7.37	7.34	7.37	7.34	7.25	7.27
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

031. 戸倉 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月10日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月9日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月16日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月8日	2023年3月1日
気温	-	-	11.0	18.5	21.0	24.5	30.0	27.0	20.5	9.5	4.5	0.5	7.5	11.0
水温	-	-	11.0	15.0	20.5	24.5	26.5	26.0	21.5	14.0	11.0	7.0	6.0	7.0
天気	-	-	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.30							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.05未満							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
16 ジシクロロエチレン ジクロロメタン	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06			0.12			0.10			0.06未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.010			0.015			0.008			0.001	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.004			0.006			0.003未満			0.003未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.014			0.022			0.012			0.004	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006			0.008			0.005			0.003未満	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.004			0.006			0.004			0.002	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.01							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					4.9							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	3.8	4.1	4.0	3.9	3.5	3.6	3.7	3.5	4.0	5.5	8.0	6.3
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					17							
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					40							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3未満	0.3	0.3未満
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.32	7.37	7.37	7.31	7.36	7.41	7.43	7.25	7.28	7.41	7.37	7.48
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3

032. 七野 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月10日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月9日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月9日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月8日	2023年3月1日
気温	-	-	11.0	20.0	20.0	24.0	28.0	27.0	19.0	12.0	6.0	1.0	7.0	10.0
水温	-	-	8.5	13.0	21.0	25.0	27.0	26.0	22.0	13.0	7.5	3.0	5.0	8.0
天気	-	-	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L					0.31							
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L					0.05未満							
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L					0.1未満							
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L					0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
16 ジシクロクロロエチレン ジシクロクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L					0.002未満							
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L					0.001未満							
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未満			0.17			0.16			0.07	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.012			0.012			0.013			0.006	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.007			0.007			0.006			0.004	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001			0.002			0.001未満	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.015			0.017			0.020			0.009	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.006			0.011			0.008			0.006	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.003			0.004			0.005			0.003	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L					0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L					0.03未満							
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L					5.1							
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	4.6	3.5	4.0	4.1	3.8	3.8	4.0	3.7	3.7	3.5	3.3	3.7
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L					16							
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L					44							
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L					0.02未満							
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L					0.005未満							
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L					0.0005未満							
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3未満	0.3	0.3
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.02	7.19	7.40	7.47	7.48	7.52	7.49	7.49	7.47	7.33	7.28	7.34
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	1mg/L以下	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4

033. 鷹巣 年間一覧表

項目名	基準値	弊社定量下限値	4月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	-	-	2022年4月4日	2022年5月10日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月24日	2022年8月29日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月9日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月8日	2023年3月1日
気温	-	-	15.5	19.0	18.0	26.0	27.0	23.0	29.0	25.0	15.5	9.0	5.0	9.0	10.5
水温	-	-	13.0	17.5	17.5	24.0	29.0	29.0	25.0	23.5	13.0	9.0	6.0	5.0	7.5
天気	-	-	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴
1 一般細菌	100集落/mL以下	整数表示	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L												0.0003未滿	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L												0.00005未滿	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												0.001未滿	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												0.001未滿	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L												0.001未滿	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L												0.002未滿	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L		0.004未滿				0.004未滿			0.004未滿			0.004未滿	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未滿				0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02mg/L												0.16	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05mg/L												0.05未滿	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1mg/L												0.1未滿	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L												0.0002未滿	
15 1,4-ジオキサソ	0.05mg/L以下	0.005mg/L												0.005未滿	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.002mg/L												0.002未滿	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L												0.001未滿	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												0.001未滿	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												0.001未滿	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L												0.001未滿	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L		0.06未滿				0.19			0.12			0.06未滿	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L		0.002未滿				0.002未滿			0.002未滿			0.002未滿	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.009				0.031			0.019			0.004	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.005				0.003未滿			0.004			0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.001未滿				0.001			0.001未滿			0.001未滿	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L		0.001未滿				0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.012				0.039			0.023			0.006	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L		0.005				0.023			0.013			0.004	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.003				0.007			0.004			0.002	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L		0.001未滿				0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L		0.008未滿				0.008未滿			0.008未滿			0.008未滿	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												0.01未滿	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L												0.01	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L												0.03未滿	
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L												0.01未滿	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1mg/L												3.7	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L												0.005未滿	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	3.5	3.2	3.6	3.7		3.9	3.9	4.2	3.7	3.7	3.4	3.2	3.5
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下	5mg/L												9	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	20mg/L												34	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L												0.02未滿	
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未滿	0.000001未滿		0.000001未滿					0.000001未滿	C
43 2-MIB	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L				0.000001未滿	0.000001未滿		0.000001未滿					0.000001未滿	C
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L												0.005未滿	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												0.0005未滿	
46 有機物 (TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3未滿	0.3未滿	0.3	0.5		0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.3未滿	0.3未滿	0.3未滿
47 pH値	5.8以上 8.6以下	-	7.10	7.21	7.23	7.23		7.13	7.27	7.23	7.26	7.55	7.30	7.28	7.35
48 味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1度	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿		1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿
51 濁度	2度以下	0.1度	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿		0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
残留塩素	1mg/L以下	-	0.5	0.4	0.2	0.2		0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3

034. 下河野 年間一覽表