	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月13日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月12日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月12日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月11日	2023年2月6日	2023年3月1日
	気温	－	18.0	16.0	18.0	26.0	29.0	29.0	16.5	14.5	15.0	6.5	8.0	10.5
	水温	－	12.0	16.0	17.5	23.0	24.0	23.5	19.0	15.0	12.0	7.0	7.5	9.0
	天気	－	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.80								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.06								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下				0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.14			0.08			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.010			0.008			0.003		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.001未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.017			0.014			0.005		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.004			0.003			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.005			0.004			0.002		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02			0.03			0.02			0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
35	銅及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.3	13.5	14.9	15.3	14.0	13.4	12.2	11.5	11.8	9.1	15.6	14.5
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				43								
40	蒸発残留物	500mg/L以下				104								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000004	0.000003	0.000003						
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.20	7.33	7.25	7.28	7.19	7.20	7.30	7.40	7.20	7.46	7.30	7.53
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4

001.上寺 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
	気温	－	11.5	16.0	18.5	25.0	32.0	27.0	25.0	16.0	10.0	4.0	3.0	8.5
	水温	－	13.0	15.0	19.0	25.0	26.0	28.0	21.5	14.5	9.0	6.5	4.5	7.0
	天気	－	晴	雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.7	13.9	14.9	14.5	14.3	13.0	13.0	11.8	12.5	15.0	14.0	9.2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.19	7.39	7.32	7.31	7.22	7.31	7.32	7.43	7.27	7.21	7.36	7.48
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3

002.上比地 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
	気温	－	11.0	15.0	18.0	27.0	32.0	30.0	23.0	15.5	11.5	5.0	1.0	7.5
	水温	－	14.0	16.0	20.0	25.0	26.0	25.5	24.0	15.0	11.0	8.0	5.5	9.0
	天気	－	晴	雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.3	13.7	15.2	9.8	13.9	13.1	12.7	11.9	12.4	15.0	11.1	8.5
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.27	7.50	7.45	7.49	7.40	7.48	7.45	7.57	7.41	7.31	7.40	7.54
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3

003.須賀沢 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
	気温	－	11.0	15.0	18.5	26.0	30.0	29.0	22.0	15.0	11.5	4.0	2.0	7.0
	水温	－	12.0	14.0	18.0	24.0	23.0	24.5	22.0	14.0	10.0	8.0	6.0	7.0
	天気	－	晴	雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.9	13.6	15.3	8.9	14.0	13.3	12.7	11.6	12.1	14.8	11.5	11.1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.19	7.42	7.33	7.44	7.30	7.29	7.33	7.46	7.26	7.19	7.41	7.54
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

004.三谷 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
	気温	－	17.0	16.0	18.0	27.0	31.0	30.0	23.0	14.0	10.0	4.0	1.0	6.0
	水温	－	11.0	13.5	17.0	20.0	23.0	24.0	21.5	13.5	8.5	6.5	5.0	6.0
	天気	－	晴	曇	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.9	14.0	14.8	15.2	14.9	13.2	13.4	12.0	12.6	14.5	14.2	11.5
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.42	7.60	7.54	7.60	7.58	7.64	7.62	7.68	7.56	7.44	7.50	7.63
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3

005.梯 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
	気温	－	16.0	16.0	19.0	26.5	32.0	32.0	27.0	20.0	14.5	8.0	8.0	11.0
	水温	－	13.5	14.0	17.5	22.0	24.0	25.5	24.5	16.0	12.0	7.0	7.0	9.0
	天気	－	晴	曇	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	15.0	13.8	14.7	15.1	15.2	13.3	13.6	12.3	12.6	14.5	14.7	12.6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.41	7.56	7.52	7.56	7.53	7.65	7.61	7.65	7.54	7.42	7.51	7.59
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

006.清野 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
	気温	－	14.0	16.0	20.5	27.0	28.5	29.0	20.0	18.0	5.5	6.5	5.5	9.0
	水温	－	13.5	17.0	24.5	26.0	30.0	28.5	25.0	15.0	12.5	6.0	6.0	9.0
	天気	－	晴	曇	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	15.0	13.9	14.7	15.0	15.4	14.1	14.0	12.5	12.7	12.6	14.3	13.5
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.34	7.51	7.45	7.53	7.45	7.61	7.62	7.68	7.59	7.50	7.52	7.65
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4

007.木谷 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月7日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月13日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月14日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月7日
	気温	－	8.0	16.0	21.0	25.5	29.5	29.5	20.0	9.0	6.5	1.0	3.5	6.0
	水温	－	12.0	18.0	18.0	25.5	27.5	25.5	23.0	17.5	13.0	9.5	7.0	8.0
	天気	－	晴	曇	曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.92						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.07						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.07			0.17			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.010			0.010			0.007			0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.003			0.001			0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.017			0.019			0.012			0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.004			0.005			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.005			0.006			0.004			0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.02			0.02			0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.5	13.8	15.1	13.5	14.3	13.2	12.8	11.8	8.1	15.4	13.3	15.9
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						42						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						72						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000004	0.000003	0.000002						
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.38	7.56	7.53	7.56	7.52	7.54	7.47	7.60	7.49	7.35	7.47	7.37
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

008.塩田 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月6日	2023年3月1日
	気温	－	10.0	16.5	20.0	24.5	28.5	27.5	19.0	9.0	6.0	1.0	4.5	9.5
	水温	－	10.0	14.5	18.5	24.5	24.5	23.5	22.0	15.0	13.0	8.5	6.5	7.0
	天気	－	晴	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	15.2	13.6	14.9	15.3	16.0	13.9	14.3	12.7	13.0	13.9	14.8	13.6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.52	7.67	7.63	7.71	7.66	7.74	7.69	7.77	7.64	7.53	7.56	7.65
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5

009.大沢 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月10日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月9日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月9日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月8日	2023年3月1日
	気温	－	10.0	16.0	18.0	26.0	29.0	29.0	22.0	11.0	10.0	3.5	2.0	4.0
	水温	－	11.0	14.5	19.0	25.0	24.0	25.0	21.5	12.5	7.0	6.5	5.0	7.5
	天気	－	晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.12							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.06							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.10			0.22			0.15			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.020			0.025			0.013			0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.003			0.003			0.002	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.027			0.036			0.022			0.010	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.008			0.004			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.008			0.006			0.003	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01			0.02			0.02			0.01未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35	銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					12							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	15.1	13.7	14.3	3.7	15.5	15.3	14.4	12.9	12.7	10.1	13.2	14.6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					44							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					98							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000003	0.000003						
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.47	7.40	7.56	7.27	7.63	7.59	7.66	7.52	7.62	7.59	7.38	7.67
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3

010.上ノ上 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月13日	2022年5月9日	2022年6月6日	2022年7月12日	2022年8月1日	2022年9月5日	2022年10月12日	2022年11月7日	2022年12月5日	2023年1月11日	2023年2月6日	2023年3月1日
	気温	－	20.0	15.0	18.0	23.0	32.0	29.5	16.0	16.0	11.0	3.0	2.5	8.0
	水温	－	15.5	15.0	19.0	22.5	27.0	24.5	17.0	13.5	11.0	6.0	6.0	9.0
	天気	－	晴	雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.82			1.11			1.19			0.71		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.07								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下				0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.002			0.002			0.001未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満			0.008			0.004			0.001未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満			0.003			0.002			0.001未満		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01未満								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
35	銅及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.5								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.9	6.3	6.3	6.8	6.1	5.4	5.3	5.5	6.0	6.3	11.4	8.5
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				36								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	60			84			72			60		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.18	7.49	7.39	7.32	7.43	7.49	7.41	7.60	7.47	7.42	7.47	7.54
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4

011.戸原 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－			2022年6月7日	2022年7月4日	2022年8月9日	2022年9月5日	2022年10月12日				2023年2月8日	
	気温	－			22.0	26.0	31.0	31.0	16.0				2.0	
	水温	－			18.0	21.0	25.0	24.5	20.0				7.0	
	天気	－			曇	雨	晴	晴	曇				晴	
1	一般細菌	100集落/mL以下			0		0		0				0	
2	大腸菌	検出されないこと			不検出		不検出		不検出				不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満				0.0003未満					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満				0.00005未満					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002未満				0.002未満					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満		0.004未満		0.004未満				0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.84				0.81					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.06				0.07					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			0.1未満				0.1未満					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満				0.0002未満					
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005未満				0.005未満					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.002未満				0.002未満					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満					
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06		0.14		0.09				0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満		0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.009		0.014		0.010				0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満		0.003未満		0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002		0.002		0.002				0.001	
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.016		0.022		0.017				0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004		0.006		0.004				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.005		0.006		0.005				0.003	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満		0.008未満		0.008未満				0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			0.01未満				0.01未満					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02		0.03		0.02				0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03未満				0.03未満					
35	銅及びその化合物	1mg/L以下			0.01未満				0.01未満					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			10				9.9					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005未満				0.005未満					
38	塩化物イオン	200mg/L以下			15.2		14.0		12.5				12.9	
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下			39				39					
40	蒸発残留物	500mg/L以下			79				76					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満				0.02未満					
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000004	0.000005	0.000003	0.000003	0.000002					
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.005未満				0.005未満					
45	フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満				0.0005未満					
46	有機物（TOC）	3mg/L以下			0.4		0.6		0.5				0.4	
47	pH値	5.8以上 8.6以下			7.51		7.59		7.40				7.36	
48	味	異常でないこと			異常なし		異常なし		異常なし				異常なし	
49	臭気	異常でないこと			異常なし		異常なし		異常なし				異常なし	
50	色度	5度以下			1未満		1未満		1未満				1未満	
51	濁度	2度以下			0.1未満		0.1未満		0.1未満				0.1未満	
	残留塩素	1mg/L以下			0.4	0.3	0.3	0.3	0.3				0.4	

012.与位 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月13日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月13日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月12日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月11日	2023年2月13日	2023年3月6日
	気温	－	20.0	14.0	22.5	24.0	28.0	25.0	13.5	14.5	10.0	11.0	9.0	8.0
	水温	－	14.0	16.0	20.0	24.5	26.5	26.0	22.0	12.5	8.5	8.5	8.0	7.5
	天気	－	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.76			2.46			1.28			0.59		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下				0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.005			0.004			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.001未満		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
35	銅及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				5.5								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	6.3	6.1	5.7	5.5	5.0	5.1	4.9	4.8	5.5	6.5	6.0
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				32								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	50			100			55			42		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.00	6.90	6.98	7.01	6.88	7.15	7.10	6.91	7.03	7.17	6.91	7.19
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3

013.安積 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月6日
	気温	－	14.0	16.5	23.0	26.0	30.0	25.0	15.0	14.0	8.0	4.0	8.0	8.0
	水温	－	14.5	15.0	20.0	27.0	25.5	24.0	17.5	13.0	9.0	5.5	7.5	7.0
	天気	－	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	6.2	6.2	5.7	5.5	5.0	5.1	4.9	4.8	5.5	6.4	6.0
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.94	6.97	6.95	6.87	6.92	7.15	6.95	6.97	7.13	7.17	6.94	7.17
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

014.杉田 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月10日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月10日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月9日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月8日	2023年3月6日
	気温	－	14.0	19.0	23.0	27.0	29.0	24.0	13.0	8.0	5.5	4.0	3.0	7.0
	水温	－	15.0	15.0	19.0	26.0	24.0	25.0	16.0	12.0	6.0	5.0	4.5	6.5
	天気	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.03							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.14							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35	銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.8							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	5.0	5.1	4.6	4.5	4.7	4.8	4.6	4.6	4.8	5.1	5.3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					23							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					79							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.03	7.00	7.01	6.92	6.83	7.12	6.95	7.09	7.15	7.21	7.18	7.22
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1

015.嶋田 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月6日
	気温	－	14.0	14.0	23.5	26.0	30.0	24.0	14.5	13.0	6.0	3.0	8.0	5.0
	水温	－	14.0	15.0	18.0	26.0	27.0	26.0	15.5	11.0	6.0	4.0	6.0	6.0
	天気	－	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	4.8	5.2	4.8	4.2	4.2	4.2	3.9	4.0	4.6	5.2	5.2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.99	7.06	7.02	6.90	7.07	7.24	7.03	6.98	7.11	7.09	6.95	7.05
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

016.下野田 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月13日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月13日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月12日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月11日	2023年2月13日	2023年3月6日
	気温	－	23.0	16.0	21.0	23.5	29.0	25.0	11.5	15.0	6.5	9.0	8.0	6.0
	水温	－	13.0	15.5	19.0	24.0	25.0	26.0	18.0	14.0	8.0	7.0	7.0	8.0
	天気	－	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.29								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.05未満								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下				0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.009			0.007			0.002		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006			0.014			0.010			0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.006			0.004			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.004			0.003			0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								
35	銅及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				4.3								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	5.1	5.1	4.7	4.2	4.2	4.1	3.9	4.0	4.7	5.1	5.5
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				14								
40	蒸発残留物	500mg/L以下				43								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.06	7.05	7.01	7.04	7.04	7.20	7.14	7.05	7.08	7.08	6.94	7.12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2

017.東河内 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月6日
	気温	－	13.0	18.5	20.0	27.0	27.5	25.5	12.0	10.0	9.0	5.5	7.5	9.0
	水温	－	11.5	18.0	18.5	26.0	28.0	23.5	19.0	13.0	7.5	4.5	5.0	7.0
	天気	－	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.4	4.8	6.3	6.0	5.1	4.8	4.9	5.1	5.1	5.8	5.4	4.9
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.28	7.39	7.39	7.32	7.40	7.60	7.43	7.38	7.45	7.44	7.23	7.36
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3

018.福知 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
	気温	－	11.5	15.5	17.0	27.0	27.0	25.0	12.0	10.0	3.5	5.0	8.5	3.0
	水温	－	11.0	15.5	16.5	23.0	25.0	24.0	20.5	15.5	9.5	7.0	6.0	6.0
	天気	－	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.69						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.22			0.23			0.13			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.007			0.010			0.003			0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.003			0.002			0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.012			0.017			0.007			0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.002			0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						5.4						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	5.1	6.6	7.2	5.3	5.2	5.4	5.2	5.2	5.6	5.6	5.0
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						27						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						61						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.38	7.53	7.43	7.56	7.66	7.63	7.75	7.53	7.60	7.58	7.35	7.40
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2

019.深河谷 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月6日
	気温	－	13.0	15.0	20.5	26.5	28.0	24.5	13.5	9.0	4.5	5.0	6.0	4.0
	水温	－	11.0	16.0	20.0	24.0	26.5	24.0	20.0	15.5	10.5	7.0	7.0	7.0
	天気	－	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雪	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	臭素酸	0.01mg/L以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	6.0	7.0	6.8	6.0	5.5	5.8	5.6	5.7	6.5	8.3	7.2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												
40	蒸発残留物	500mg/L以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.21	7.26	7.26	7.23	7.19	7.40	7.26	7.26	7.37	7.44	7.21	7.38
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3

020.倉床 年間一覧表

項目名		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日		－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
気温		－	16.0	17.5	20.5	28.0	29.0	26.5	20.5	10.0	4.0	6.0	7.0	11.0
水温		－	13.5	17.0	19.0	26.5	28.0	27.5	14.0	16.0	10.0	7.0	7.0	8.5
天気		－	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.29						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.002			0.001			0.002
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.005			0.004			0.002			0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.002			0.001			0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.6						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.9	6.0	6.6	6.5	5.9	5.4	5.7	5.6	5.5	6.5	8.4	7.3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						29						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						49						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.25	7.29	7.21	7.27	7.29	7.21	7.32	7.30	7.36	7.46	7.27	7.30
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

021.河原田 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月13日	2022年5月16日	2022年6月13日	2022年7月13日	2022年8月8日	2022年9月12日	2022年10月12日	2022年11月14日	2022年12月12日	2023年1月11日	2023年2月13日	2023年3月6日
	気温	－	13.0	15.5	19.0	22.5	27.5	23.5	12.0	9.5	4.5	-0.5	6.0	3.5
	水温	－	11.0	14.5	17.0	22.0	24.5	22.0	17.5	13.0	9.0	4.5	4.5	5.0
	天気	－	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.24								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.05未満								
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下				0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.18			0.46			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.005			0.003			0.002		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.006			0.003			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.002			0.003			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005			0.010			0.009			0.005		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.003			0.002		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02			0.03			0.02			0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L以下				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				4.0								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.1	3.2	3.3	3.3	4.0	3.7	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下				20								
40	蒸発残留物	500mg/L以下				50								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								
45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.91	7.15	7.16	7.14	7.14	7.30	7.17	7.12	7.17	7.22	7.14	7.32
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6

022.千町 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月11日	2023年2月13日	2023年3月7日
	気温	－	13.0	13.0	17.0	27.0	28.0	26.0	14.0	9.5	3.5	1.0	6.5	10.0
	水温	－	12.5	15.5	18.5	25.5	27.0	25.0	15.5	12.0	9.0	6.0	7.0	6.5
	天気	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.34						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.10			0.09			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.012			0.014			0.006			0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001			0.002			0.001			0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.017			0.022			0.010			0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.006			0.007			0.004			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.006			0.003			0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.02			0.02			0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.4						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.9	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	5.3	5.3	5.3	4.8	5.1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						18						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						54						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.21	7.29	7.23	7.29	7.22	7.11	7.23	7.25	7.30	7.33	7.32	7.24
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3

023.井内 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月10日	2022年6月13日	2022年7月11日	2022年8月10日	2022年9月12日	2022年10月11日	2022年11月9日	2022年12月12日	2023年1月10日	2023年2月8日	2023年3月6日
	気温	－	16.0	18.0	22.0	27.0	27.5	25.0	14.0	9.0	5.0	6.0	3.5	5.0
	水温	－	9.5	15.0	18.0	22.5	24.5	23.0	18.0	13.5	9.0	5.0	4.5	10.0
	天気	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05未満							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.14			0.19			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003			0.005			0.003			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002			0.002			0.001	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006			0.010			0.007			0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35	銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.2							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.9	4.1	4.2	4.2	4.4	4.4	4.3	4.2	3.9	3.8	3.9
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					21							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					52							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.34	7.42	7.44	7.37	7.43	7.58	7.47	7.44	7.53	7.60	7.48	7.52
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

024.三方北部 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
	気温	－	20.0	17.0	20.0	25.0	29.0	28.0	17.5	14.5	6.0	6.0	6.5	8.0
	水温	－	16.0	15.0	17.0	24.0	24.5	24.0	17.0	13.0	7.0	6.0	7.0	6.5
	天気	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雪	晴	曇	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.29						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.010			0.009			0.003			0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.013			0.014			0.005			0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.006			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.002			0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.11			0.06			0.02			0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.7						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.1	4.0	4.0	3.9	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						11						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						31						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000002	0.000002						
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.17	7.32	7.31	7.39	7.37	7.35	7.46	7.36	7.36	7.36	7.23	7.25
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3

025.水谷 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
	気温	－	17.0	14.5	22.5	27.0	29.0	25.0	16.0	14.0	7.0	5.0	7.0	7.0
	水温	－	12.0	14.0	17.0	24.0	24.0	24.0	17.5	12.0	9.0	6.0	6.5	7.0
	天気	－	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.28						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.009			0.010			0.003			0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.012			0.015			0.005			0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.005			0.005			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.002			0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.05			0.06			0.02			0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.9						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	4.0	4.0	4.0	4.3	4.2	4.3	4.2	4.0	4.2	4.2	4.1
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						12						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						32						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000002	0.000002						
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.17	7.30	7.29	7.29	7.37	7.36	7.45	7.36	7.37	7.37	7.22	7.27
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

026.日見谷 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
	気温	－	17.5	14.5	20.0	27.0	30.0	25.5	16.0	14.0	7.0	6.5	7.0	7.0
	水温	－	15.0	13.0	18.0	25.0	25.5	24.5	18.5	13.0	8.0	6.0	6.0	6.5
	天気	－	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.30						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.008			0.013			0.004			0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.011			0.019			0.006			0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.006			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.005			0.002			0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.04			0.07			0.02			0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.7						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.1	4.0	4.1	4.0	4.2	4.2	4.3	4.2	4.0	4.2	4.1	4.2
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						11						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						28						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001	0.000001						
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.16	7.30	7.30	7.28	7.35	7.35	7.44	7.36	7.38	7.37	7.26	7.27
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2

027.斉木 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
	気温	－	21.0	18.0	21.5	24.0	29.5	23.5	17.5	13.0	4.0	4.0	5.5	7.0
	水温	－	13.0	14.5	16.0	24.0	23.0	24.0	18.0	11.5	7.0	4.0	5.0	6.5
	天気	－	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	雪	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.59						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.007			0.011			0.004			0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.010			0.017			0.006			0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.007			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.005			0.002			0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.0						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	3.3	3.5	3.5	3.3	3.5	3.7	3.6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						21						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						40						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.36	7.44	7.40	7.32	7.43	7.41	7.55	7.47	7.52	7.54	7.37	7.42
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

028.鹿伏 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
	気温	－	20.0	17.5	21.5	23.0	30.0	23.5	17.0	13.0	3.0	4.0	5.5	6.0
	水温	－	18.5	14.0	15.5	24.0	23.5	24.0	18.0	12.0	6.5	4.0	5.0	5.5
	天気	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雪	雪	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.49						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011			0.013			0.004			0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.006			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.015			0.020			0.007			0.007
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.009			0.003			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.006			0.003			0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.0						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.4	3.3	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.7	3.7	3.6
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						23						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						44						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.42	7.53	7.54	7.46	7.55	7.53	7.64	7.62	7.66	7.60	7.47	7.51
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

029.道谷 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
	気温	－	20.0	17.0	22.0	26.0	31.0	26.0	16.0	15.0	5.0	6.0	7.0	8.0
	水温	－	12.0	16.0	16.0	25.0	24.5	24.5	17.0	12.0	6.5	5.5	5.0	6.0
	天気	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雪	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.35						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.009			0.012			0.004			0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.012			0.018			0.007			0.007
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.005			0.003			0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						3.6						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.9	2.9	2.8
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						21						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						40						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.50	7.51	7.49	7.40	7.44	7.46	7.60	7.56	7.60	7.61	7.49	7.51
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

030.日ノ原 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月11日	2022年5月16日	2022年6月8日	2022年7月11日	2022年8月8日	2022年9月14日	2022年10月11日	2022年11月14日	2022年12月14日	2023年1月10日	2023年2月13日	2023年3月7日
	気温	－	18.0	17.0	19.5	24.0	30.5	23.5	16.5	12.5	4.0	4.0	4.5	6.5
	水温	－	11.0	14.0	15.5	24.5	24.0	24.0	17.5	11.0	7.0	4.5	4.0	5.5
	天気	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雪	雪	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.40						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.05未満						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下						0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満						
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.002未満						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満						
21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.025			0.031			0.014			0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.011			0.003			0.003			0.007
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.029			0.037			0.018			0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.017			0.020			0.012			0.008
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.006			0.004			0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.01未満						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03未満						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						4.0						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	3.2	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下						14						
40	蒸発残留物	500mg/L以下						33						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満						
45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.15	7.26	7.31	7.29	7.29	7.32	7.37	7.34	7.37	7.34	7.25	7.27
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

031.戸倉 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月10日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月9日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月16日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月8日	2023年3月1日
	気温	－	11.0	18.5	21.0	24.5	30.0	27.0	20.5	9.5	4.5	0.5	7.5	11.0
	水温	－	11.0	15.0	20.5	24.5	26.5	26.0	21.5	14.0	11.0	7.0	6.0	7.0
	天気	－	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.30							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05未満							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06			0.12			0.10			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.010			0.015			0.008			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.006			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014			0.022			0.012			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.008			0.005			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.006			0.004			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.01							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35	銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	4.1	4.0	3.9	3.5	3.6	3.7	3.5	4.0	5.5	8.0	6.3
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					40							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.32	7.37	7.37	7.31	7.36	7.41	7.43	7.25	7.28	7.41	7.37	7.48
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3

032.七野 年間一覧表

項目名		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日		－	2022年4月4日	2022年5月10日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月9日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月9日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月8日	2023年3月1日
気温		－	11.0	20.0	20.0	24.0	28.0	27.0	19.0	12.0	6.0	1.0	7.0	10.0
水温		－	8.5	13.0	21.0	25.0	27.0	26.0	22.0	13.0	7.5	3.0	5.0	8.0
天気		－	晴	晴	雨	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.31							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05未満							
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.17			0.16			0.07	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012			0.012			0.013			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.007			0.006			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001			0.002			0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.015			0.017			0.020			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.011			0.008			0.006	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.004			0.005			0.003	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03未満							
35	銅及びその化合物	1mg/L以下					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.1							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6	3.5	4.0	4.1	3.8	3.8	4.0	3.7	3.7	3.5	3.3	3.7
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/L以下					44							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.02	7.19	7.40	7.47	7.48	7.52	7.49	7.49	7.47	7.33	7.28	7.34
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4

033.鷹巣 年間一覧表

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日	－	2022年4月4日	2022年5月10日	2022年6月6日	2022年7月4日	2022年8月24日	2022年8月29日	2022年9月5日	2022年10月3日	2022年11月9日	2022年12月5日	2023年1月5日	2023年2月8日	2023年3月1日
	気温	－	15.5	19.0	18.0	26.0	27.0	23.0	29.0	25.0	15.5	9.0	5.0	9.0	10.5
	水温	－	13.0	17.5	17.5	24.0	29.0	29.0	25.0	23.5	13.0	9.0	6.0	5.0	7.5
	天気	－	晴	晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												0.16	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												0.05未満	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下												0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												0.0002未満	
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下												0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												0.002未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												0.001未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												0.001未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満				0.19			0.12			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009				0.031			0.019			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005				0.003未満			0.004			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満				0.001			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.012				0.039			0.023			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005				0.023			0.013			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.007			0.004			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下												0.01未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												0.03未満	
35	銅及びその化合物	1mg/L以下												0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												3.7	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												0.005未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.2	3.6	3.7		3.9	3.9	4.2	3.7	3.7	3.4	3.2	3.5
39	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下												9	
40	蒸発残留物	500mg/L以下												34	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												0.02未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満	0
43	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満					0.000001未満	0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												0.005未満	
45	フェノール類	0.005mg/L以下												0.0005未満	
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5		0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.10	7.21	7.23	7.23		7.13	7.27	7.23	7.26	7.55	7.30	7.28	7.35
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3

034.下河野 年間一覧表