

様式（宍粟市水道事業給水条例第9条第2項関係）

給水装置工事 中間 検査願

令和 年 月 日

宍粟市建設部
宍粟市長

様

指定給水装置工事事業者
住所
氏名
給水装置工事主任技術者
氏名

下記の給水装置工事が完成しましたので、宍粟市水道事業給水条例第9条第2項により竣工検査をお願いします。

	メーターの設置状況	メーター番号	検査時メーター指数
既設メーター	有 ・ 無		
新設メーター交付	要 ・ 不		

受付年度	令和 年度	申込番号	第 号	使用者番号	第 号
受付年月日	令和 年 月 日				
施行場所	宍粟市				
申込者氏名					
使用用途	一般住宅 ・ 工場 ・ 事務所 ・ 官公庁 ・ その他（ ）				
給水方式	直結給水方式（ ） ・ 受水槽給水方式（ ）				
工事種別	新設 ・ 増設 ・ 変更 ・ 撤去	申込口径	mm	口数	口
給水申込種別	開栓 ・ 閉栓				
検査内容	第1回	令和 年 月 日	合格 ・ 不合格		
	第2回	令和 年 月 日	合格 ・ 不合格		
検査項目	第1回合否	検査内容		第2回合否	
1. 設計図書照合	合 ・ 否	配管図と現場との照合		合 ・ 否	
2. 使用材料確認	合 ・ 否	使用材料の確認		合 ・ 否	
3. 配管状況	合 ・ 否	給水管の配管状況		合 ・ 否	
4. 埋設状況	合 ・ 否	給水管の埋設深さ		合 ・ 否	
5. 水圧検査	合 ・ 否	1. 72MPaで10分間		合 ・ 否	
6. メーター取付	合 ・ 否	取付状況の確認		合 ・ 否	
7. 止水栓状況	合 ・ 否	取付状況の確認		合 ・ 否	
判定	合 ・ 否			合 ・ 否	
備考	上記の通り検査結果を報告します。				
	課長	副課長	係長	係	