

大栗市内防災にかかる危険箇所一覧(平成30年度実施)

防災

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容(案)	対応機関							
					道路管理者			警察	学校	教委	他	
					国	県	市					
山崎 小学校	1	山崎町山田222	劣化が激しい建物(空き家)が道路脇にある。	現在取り壊し済み								○
	2	山崎町山田219-3付近	大きな石垣が道路に沿って続いている。強度はあるように見える。	通学指導により対応						○		
	3	山崎町山崎317	岸野酒店付近 段ボール箱等が高く積まれているため、崩れる可能性あり。	通学指導により対応						○		
	4	山崎町鹿沢141番地・208番地付近	通学路沿いの民家の塀(ブロック塀含む)がある。	通学指導により対応						○		
	5	山崎町上寺167,168	登校路に3m以上の塀がつながっている。	通学指導により対応						○		
	6	山崎町山崎299-2周辺	児童の身長をこえるブロック塀がある。	通学指導により対応						○		
	7	山崎町山崎474 泉龍寺	児童の身長をこえる土塀がある。	通学指導により対応						○		
	8	山崎町山崎116-5	児童の身長をこえるブロック塀がある。	通学指導により対応						○		
	9	山崎町鹿沢29(神姫バス山崎営業所東横)	児童の身長をこえるブロック塀がある。	通学指導により対応						○		
山崎西 小学校	10	山崎町高下1823付近 蔦沢菅野トンネル下交差点	トンネルからの道が急な坂道になっており、車のスピードが速い。	農道 減速マーク対策済み			○					
	11	山崎町高下1828付近 米山橋北の交差点	工事中で自動車の交差が多く、見通しも悪い。	平成30年度工事完成済み 南北が一時停止に変更			○					
	12	山崎町高下39 森本運輸付近の交差点	高速道路工事の車両出入り口となっており、大型車の出入りが多い。	工事済								○
	13	山崎町高下273-4付近 広岡橋南の三差路	見通しが悪く交通量の多い三差路で、児童だけでは横断が危険である。	信号機設置困難なため、通学指導により対応						○		
	14	山崎町高下1500-1付近 点滅信号のある交差点	見通しの悪い大きなカーブで車通りも多い。	現在信号機あり(押しボタン信号) 見通しは悪くないと判断するため、通学指導により対応						○		
	15	山崎町青木580付近 福岡ふとん店前の交差点	見通しが悪い上、車が速度を出しやすい。横断歩道があるが、大人の補助がないと子どもだけの横断は危険である。	当該箇所の見通しについては、悪いとは判断されないため、通学指導により対応						○		
	16	山崎町大沢348-2付近 平萱橋前の県道	道路が細く、カーブの曲がり方が急であるため、児童が通行する際に危険である。	視距改良及び立木の伐採は困難なため、随時道路にかかる枝打ち、路肩の土砂撤去により対応 通学指導により対応		○				○		
17	山崎町土万353付近 八重谷口交差点	壁面がじゃまをして県道の見通しが悪い。大型の双方向ミラーの設置をお願いしたい。	対策済み		○							

大栗市内防災にかかる危険箇所一覧(平成30年度実施)

防災

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容(案)	対応機関							
					道路管理者			警察	学校	教委	他	
					国	県	市					
山崎西 小学校	18	山崎町土万473付近 消防用用水池	用水池の進入防止フェンスが低い。(1m ほどである)	通学指導により対応						○		
	19	山崎町大沢13-1石 澤商店から小河内 方向に入った市道	落石があるという表示はあるが、ネット等 の防止策がなされておらず危険である。	通学指導により対応						○		
戸原 小学校	20	山崎町川戸606番地 付近住宅の県道を 挟んだ向かいの斜 面	大雨の際、溝の増水により、たびたび水 があふれ出し、鉄砲水のようになり、歩道 を歩けなくなることがあり。	通学指導により対応 見守り隊の巡回						○		
	21	山崎町川戸606番地 付近住宅 南の水 門近く	見守り隊から危険箇所の報告があり、 ガードレールの隙間から児童が滑り落ち る可能性があり。	ガードレール設置済み デリネーター設置済み				○				
	22	県道大栗香寺線 川戸から宇原間	大雨の際、冠水発生。	通学指導により対応 見守り隊の巡回						○		
	23	県道大栗香寺線 川戸から宇原間 川 沿いの山側斜面	大雨の際、土砂崩れ発生。	通学指導により対応 見守り隊の巡回						○		
	24	県道大栗香寺線 川戸から宇原間 川 沿いの山側斜面	大雨の際、土砂崩れ発生。	通学指導により対応 見守り隊の巡回						○		
	25	山崎町宇原410番地 付近の石垣	児童が登校の時、石垣の真横を通る。積 み置かれただけの石もあり、地震等の 際、落下の危険があり。	通学指導により対応 見守り隊の巡回						○		
	26	宇原橋から東、大栗 香寺線と交わる地 点から10m程北の 資材置き場 (福泉 興業付近)	児童が下校時、脇の道路を通る。大きな 石材が積み上げられており、地震等の際 に崩れ、道路に落下する可能性がある。	通学指導により対応 見守り隊の巡回						○		
山崎南 中学校	27	山崎南中学校グラ ウンド南西の四つ角 (山崎町金谷40)	「止まれ」の白文字と停止線が消えて見え なくなっている。	対策済み (停止線敷設済み)					○			
	28	城下幼稚園北西の 四つ角(山崎町金谷 33-3)	「止まれ」の白文字と停止線が消えて見え なくなっている。	対策済み (停止線敷設済み)					○			
	29	城の子公園西、ハッ ピーバスディ前の 三つ角(山崎町金谷 20-1)	自動車の進入を制限する看板が折れて、 そのまま放置されている。	看板撤去は、自治会、PTAにより対応 対策済み				○				
	30	松岡商店前の四つ 角 (山崎町上比地1-6)	横断歩道の存在を示すダイヤモンドマークが消 えて見えにくくなっている。	対策済み (ダイヤモンド敷設済み)					○			
	31	山崎町中比地521付 近	道幅が狭く、道に隣接する民家には1. 2 mを越えるブロック塀があり、地震で倒壊 した時に危険である。	通学指導により対応						○		
	32	菅野川沿い鶴木～ 段にかけての登校 路の竹藪(山崎町鶴 木240-1・段581-7)	竹が登校路を覆うような形で茂っている。 過去に何度か大雨や台風で竹が倒れて、 児童が登校できなかったことがある。	児童生徒の通学に支障がない程度に伐 採済み				○				
	33	菅野川沿いの登校 路 (山崎町鶴木210)	登校路を桜の木が覆っており、地震や大 雨・強風の時に危険である。	児童生徒の通学に支障がない程度に伐 採済み				○				
神野 小学校	34	山崎町与位、清野 周辺 市道嶋田与 位線 与位の高尾 橋～清野発電所間	平成30年7月豪雨により、舗装表面が崩 壊。 落石あり。	対策済み				○				

中央市 市内防災にかかる危険箇所一覧(平成30年度実施)

防災

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容(案)	対応機関						
					道路管理者			警察	学校	教委	他
					国	県	市				
神野 小学校	35	山崎町梯1064-28 元工務店周辺	山の斜面より土砂の流出の形跡あり。	対策済み			○				
	36	山崎町五十波166-4 理容ホリタの北側	平成30年7月豪雨により、土砂の流出の 恐れあり。	対策済み	○						
	37	山崎町五十波166-4 理容ホリタの南側	平成30年7月豪雨により、国道29号側の 護岸が削れる。	応急工事は対策済み 3月までに本格的に対策	○						
	38	山崎町田井644-16 山本青果店の南側	平成30年7月豪雨により、山側の道路より 土砂が流出。	対策済み	○						
鳶沢 小学校	39	山崎町大谷	谷川が、大雨時には通学路にあふれ出る 可能性がある。	通学指導により対応					○		
	40	山崎町下町	農道アスファルト下の斜面が大雨により 崩落したままになっている。	災害復旧工事で対応							○ (産業 部)
	41	山崎町上ノ327付近	大雨が降ると、坂から水が流れてくる。	通学指導により対応					○		
	42	山崎町上ノ590付近	大雨が降ったとき、用水路から多量の水 があふれ出す可能性があると考えられる ので、注意が必要である。	通学指導により対応					○		
山崎東 中学校	43	山崎町野々上46番 地(日本プラ加)前 の県道537号	ガードレールが途切れており、冬期は凍 結もよく起こる箇所です車両のスリップ事故 に巻き込まれる可能性もある。 大雨が降ると、山の斜面から土砂を伴っ た濁流が道路に流れ込む。	通学指導により対応					○		
	44	県道537号線：岸田 463番地付近	斜面より落石あり。 のり面のコンクリート壁も破損し崩壊の恐 れあり。	落石対策済み		○					
一宮北 小学校	45	一宮町三方町231-7	力士塚の重心が高く、地震などで揺れた 際に岩が道側へ倒れる可能性がある。	通学指導により対応					○		
	46	一宮町三方町231-7	信用組合跡地の塀が倒れてくる可能性が ある。	通学指導により対応					○		
	47	一宮町三方町232-2	信用組合跡の玄関の屋根が剥がれており、 地震や風で落下する可能性がある。	通学指導により対応					○		
	48	一宮町三方町305-1 付近	水路に溝蓋がないため、人が落ちたり流 されたりする可能性がある。	通学指導により対応					○		
	49	一宮町河原田1311 付近	道が河川に浸食されており、危険である。	通学指導により対応					○		
	50	一宮町河原田1375- 1付近	橋が水害で破壊されている。	令和元年度復旧完了			○				
	51	一宮町三方町539付 近	高見橋横の道路にガードレールがないた め、水害等の際に危険である。	防護柵設置済み		○					

宍粟市内防災にかかる危険箇所一覧(平成30年度実施)

防災

※網掛けは「ソフト対策」又は「ハード対策」対応済みの項目

学校名	番号	箇所	通学路の状況(危険内容)等	対策内容(案)	対応機関						
					道路管理者			警察	学校	教委	他
					国	県	市				
一宮北 小学校	52	一宮町深河谷159-4 付近の山	山の方から土砂が流出している。 (深生橋通行止めによる臨時的なスクールバスの通路)	通学指導により対応					○		
	53	一宮町深河谷425付 近の山	山の方から土砂が流出している。 (現在在籍している児童の通学路ではない。)	通学指導により対応					○		
	54	一宮町生栖673付 近の山	山の方から土砂が流出する可能性が高く 危険である。 (スクールバスの通路)	通学指導により対応					○		
一宮北 中学校	55	吉野植木石材 (一宮町福知256)	早朝、車の量が多く、広い道から北側向き に道が狭くなっている。 また、雨の日に山から水が流れでる恐れ がある。	防災点検実施済み。防災点検では特段 の異常は見られなかったため、定期点検 で対応する。パトロールを実施し、目視に より落石等のチェックをする。通学指導に より対応		○			○		
	56	一宮町福知256	狭くなった道がカーブしながら、北に向 かってさらに狭くなる。 また、雨の日に山肌から落石や土砂が流 出する恐れがある。	防災点検実施済み。防災点検では特段 の異常は見られなかったため、定期点検 で対応する。パトロールを実施し、目視に より落石等のチェックをする。通学指導に より対応		○			○		
	57	通称オオボキ待機 所付近 (一宮町福知264)	早朝、車の量が多く、北側向きにカーブし ており見通しが悪く、道も狭い。 また、雨の日に山肌から落石や土砂が流 出する恐れがある。	防災点検実施済み。防災点検では特段 の異常は見られなかったため、定期点検 で対応する。パトロールを実施し、目視に より落石等のチェックをする。通学指導に より対応。		○			○		
	58	通称オオボキ土砂 崩れ現場付近 (一宮町福知496)	豪雨でなくても雨が降ると路面にかなり水 がたまる。豪雨の際は土砂崩れがあっ た。	防災点検実施済(平成30年度)。落石防 護網の修繕工事実施済(令和2年度)。水 が路面にたまらないよう側溝清掃を一部 実施済(令和3年度)。		○					
波賀 小学校	59	波賀町有賀5-2	舗装道路の崩落(復旧済み)	対策済み			○				
	60	波賀町野尻 旧道と の合流地点	土砂崩れ。スクールバスに乗るために児 童がその前を通る。 舗装道路の崩落	対策済み			○				
	61	波賀町飯見424	舗装道路下の陥没(復旧済み)	対策済み			○				
	62	波賀町水谷ささやま	道路端が陥没し、片側通行となっている。 スクールバスが通る。(復旧済み)	対策済み		○					
千種 小学校	63	千種町岩野辺2038 付近	大雨時に脇の溝があふれ土砂が通学路 に流入してくる。 国道429号の歩道がほとんどなく、生徒は 車道を歩くことになるので危険である。	通学指導により対応					○		
	64	千種町鷹巣1047付 近	大雨により道路が陥没している。 スクールバスの運行ルートになっている が、通行できないためルート変更してい る。	復旧完了			○				
千種 中学校	65	千種町千草789	左右の見通しが悪く、急な坂道から生徒 が自転車や徒歩で、いきなり車道へと出 るT字路になっており、出会い頭の事故な どが容易に予想され、大変危険な状況に ある。	通学指導により対応					○		

※対策検討メンバー

国土交通省姫路河川国道事務所、兵庫県龍野土木事務所宍粟事業所、宍粟市建設部、宍粟警察署、宍粟市市長公室、自治会代表、PTA代表、小学校代表、中学校代表、宍粟市教育委員会